

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	46,05	39,25	6,79	233,762	234,772	-1,010	-0,43	5,05	5,50	1,582	1,595	
26.03.2024 23	24,00	0,00	48,25	40,67	7,58	233,588	234,465	-0,877	-0,38	5,06	5,50	1,765	1,778	
27.03.2024 23	24,00	0,00	50,31	42,18	8,13	233,624	234,436	-0,812	-0,35	5,05	5,50	1,893	1,906	
28.03.2024 23	24,00	0,00	46,83	39,88	6,95	231,504	232,369	-0,866	-0,37	5,04	5,50	1,602	1,615	
29.03.2024 23	23,89	0,00	42,70	36,73	5,97	205,165	206,200	-1,036	-0,50	4,54	5,50	1,216	1,231	ДС:8,9
30.03.2024 23	24,00	0,00	41,16	35,54	5,62	199,087	200,100	-1,012	-0,51	4,57	5,50	1,111	1,125	
31.03.2024 23	24,00	0,00	42,05	36,36	5,69	210,909	211,886	-0,977	-0,46	4,11	5,50	1,190	1,206	
01.04.2024 23	23,89	0,00	40,35	35,06	5,29	196,509	197,471	-0,961	-0,49	4,13	5,50	1,029	1,044	ДС:8,9
02.04.2024 23	24,00	0,00	41,48	35,91	5,57	191,897	192,812	-0,915	-0,48	4,35	5,50	1,059	1,073	
03.04.2024 23	24,00	0,00	42,21	36,92	5,29	232,910	233,865	-0,954	-0,41	4,24	5,50	1,221	1,236	
04.04.2024 23	24,00	0,00	44,26	38,14	6,12	212,627	213,515	-0,888	-0,42	4,37	5,50	1,292	1,307	ДС:1,8,9
05.04.2024 23	24,00	0,00	40,62	35,75	4,87	232,097	232,946	-0,849	-0,37	4,70	5,50	1,122	1,134	
06.04.2024 23	24,00	0,00	37,66	33,57	4,09	234,942	236,050	-1,108	-0,47	5,02	5,50	0,957	0,967	ДС:12
07.04.2024 23	23,58	0,00	36,00	32,28	3,72	222,742	223,905	-1,163	-0,52	4,99	5,50	0,823	0,832	ДС:1,8,9,12
08.04.2024 23	24,00	0,00	35,31	31,58	3,72	201,326	202,511	-1,185	-0,59	4,34	5,50	0,742	0,754	
09.04.2024 23	24,00	0,00	34,84	31,51	3,32	230,709	231,962	-1,253	-0,54	4,98	5,50	0,762	0,771	
10.04.2024 23	24,00	0,00	35,36	31,98	3,39	229,366	230,612	-1,246	-0,54	4,98	5,50	0,772	0,781	ДС:12
11.04.2024 23	24,00	0,00	34,96	31,62	3,34	229,215	230,454	-1,239	-0,54	4,98	5,50	0,761	0,770	ДС:12
12.04.2024 23	24,00	0,00	38,07	33,66	4,40	206,611	207,845	-1,234	-0,60	4,33	5,50	0,902	0,915	
13.04.2024 23	19,00	5,00	30,25	28,14	2,11	231,976	233,386	-1,410	-0,61	4,17	5,50	0,482	0,493	ДС:12
14.04.2024 23	23,00	1,00	33,11	30,06	3,04	219,312	220,722	-1,410	-0,64	3,81	5,50	0,658	0,672	
15.04.2024 23	24,00	0,00	28,22	27,51	0,71	79,093	79,537	-0,444	-0,56	3,78	5,50	0,053	0,056	ДС:8,9,12,39,42
16.04.2024 23	24,00	0,00	18,18	17,57	0,61	0,000	0,000	0,000	не число	0,93	5,50	0,000	0,000	ДС:8,9
Среднее	23,71	0,26	38,62	34,00	4,62	204,303	205,296	-0,993	-0,47	4,41	5,50	1,000	1,011	
Итого	545,37	6,00				4698,971	4721,819	-22,848				22,996	23,260	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
25.03.2024	8513,89	10,71	33154,405	33217,308	276,986	0,000
16.04.2024	9059,26	16,71	37853,377	37939,127	299,982	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
ДС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5
ДС:39	Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений (0<G1<GN1)



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:42	Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G2 < G_{н2}$)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru