

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 37

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1404222

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	46,22	40,41	5,81	263,129	261,742	1,387	0,53	6,12	2,82	1,539	1,521	НС:6,12
26.03.2024 23	24,00	0,00	48,45	41,94	6,51	253,059	261,427	-8,368	-3,31	6,12	2,06	1,667	1,702	НС:6,12
27.03.2024 23	24,00	0,00	50,49	43,44	7,05	262,927	261,451	1,477	0,56	6,12	0,80	1,877	1,843	НС:6,12
28.03.2024 23	24,00	0,00	46,83	40,87	5,96	260,520	259,151	1,369	0,53	6,12	3,82	1,566	1,545	НС:6,12
29.03.2024 23	24,00	0,00	41,63	36,82	4,81	232,929	231,686	1,242	0,53	6,12	3,98	1,208	1,114	НС:6,12
30.03.2024 23	24,00	0,00	39,80	35,36	4,44	224,580	223,388	1,192	0,53	6,12	2,80	1,110	0,992	НС:6,12
31.03.2024 23	24,00	0,00	40,87	36,37	4,50	236,892	237,264	-0,372	-0,16	6,12	3,41	1,169	1,068	НС:6,12
01.04.2024 23	24,00	0,00	38,99	34,88	4,11	222,896	221,705	1,190	0,53	6,12	2,42	1,037	0,911	НС:6,12
02.04.2024 23	24,00	0,00	39,57	35,32	4,25	217,133	215,919	1,214	0,56	6,12	2,58	1,054	0,918	НС:6,12
03.04.2024 23	24,00	0,00	42,26	37,74	4,52	261,997	260,631	1,366	0,52	6,12	1,63	1,217	1,178	НС:6,12
04.04.2024 23	24,00	0,00	43,51	38,49	5,02	240,748	239,428	1,320	0,55	6,12	1,77	1,288	1,202	НС:6,12
05.04.2024 23	24,00	0,00	40,59	36,42	4,17	260,986	259,664	1,322	0,51	6,12	2,26	1,118	1,083	НС:6,12
06.04.2024 23	24,00	0,00	38,12	34,50	3,62	264,382	263,087	1,295	0,49	6,12	2,47	0,964	0,952	НС:6,12
07.04.2024 23	24,00	0,00	36,86	33,45	3,41	259,922	258,658	1,264	0,49	6,12	2,53	0,881	0,882	НС:6,12
08.04.2024 23	24,00	0,00	34,95	32,02	2,93	227,211	226,036	1,175	0,52	6,12	3,40	0,733	0,662	НС:6,12
09.04.2024 23	24,00	0,00	35,15	32,25	2,90	259,305	258,062	1,243	0,48	6,12	2,42	0,755	0,748	НС:6,12
10.04.2024 23	24,00	0,00	35,74	32,75	2,99	257,859	256,605	1,254	0,49	6,12	2,26	0,777	0,767	НС:6,12
11.04.2024 23	24,00	0,00	35,12	32,23	2,89	257,694	256,424	1,270	0,49	6,12	2,36	0,762	0,741	НС:6,12
12.04.2024 23	24,00	0,00	37,37	33,91	3,46	233,279	232,013	1,265	0,54	6,12	1,94	0,887	0,803	НС:6,12
13.04.2024 23	24,00	0,00	30,73	28,81	1,92	260,690	259,501	1,189	0,46	6,12	3,64	0,492	0,498	НС:6,12
14.04.2024 23	24,00	0,00	33,15	30,48	2,67	246,848	245,633	1,215	0,49	6,12	3,15	0,684	0,656	НС:6,12
15.04.2024 23	24,00	0,00	21,66	21,42	0,24	91,933	91,498	0,436	0,47	6,12	5,46	0,083	0,022	НС:6,12
16.04.2024 23	24,00	0,00	17,05	16,47	0,58	0,000	0,000	0,000	не число	6,12	5,61	0,000	0,000	НС:6,12
Среднее	24,00	0,00	38,05	34,19	3,86	230,301	229,608	0,693	0,30	6,12	2,85	0,994	0,948	
Итого	552,00	0,00				5296,918	5280,975	15,944				22,867	21,808	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
25.03.2024					803,424
16.04.2024					826,291

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:6	ТР1. Отказ преобразователя давления
НС:12	ТР2. Отказ преобразователя давления

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru