

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97508

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	24,00	0,00	48,47	36,71	11,76	69,296	67,984	1,312	1,89	4,93	4,91	0,813	0,799	
22.12.2023 23	24,00	0,00	46,41	35,81	10,61	68,911	67,468	1,443	2,09	4,92	4,90	0,729	0,716	
23.12.2023 23	24,00	0,00	44,85	34,61	10,24	66,477	65,118	1,359	2,05	4,41	4,40	0,679	0,667	
24.12.2023 23	24,00	0,00	50,79	37,51	13,28	69,172	67,804	1,368	1,98	4,96	4,94	0,916	0,900	
25.12.2023 23	23,01	0,09	51,88	38,22	13,66	67,124	65,791	1,333	1,99	4,94	4,92	0,914	0,899	ДС:1
26.12.2023 23	24,00	0,00	46,02	35,28	10,73	69,112	67,699	1,413	2,04	4,92	4,90	0,740	0,727	
27.12.2023 23	23,89	0,11	47,03	35,82	11,21	69,834	68,423	1,411	2,02	4,97	4,94	0,781	0,767	ДС:1
28.12.2023 23	24,00	0,00	51,54	38,25	13,29	68,685	67,310	1,375	2,00	4,92	4,90	0,911	0,895	
29.12.2023 23	24,00	0,00	47,39	36,19	11,20	69,851	68,453	1,398	2,00	4,94	4,92	0,780	0,767	
30.12.2023 23	24,00	0,00	45,21	34,92	10,29	68,759	67,360	1,399	2,03	4,93	4,91	0,706	0,693	
31.12.2023 23	24,00	0,00	45,27	35,18	10,09	69,926	68,537	1,389	1,99	4,93	4,91	0,704	0,692	
01.01.2024 23	24,00	0,00	45,41	35,25	10,16	69,596	68,247	1,348	1,94	4,93	4,91	0,705	0,693	ДС:1
02.01.2024 23	24,00	0,00	45,26	35,05	10,21	68,302	66,999	1,303	1,91	4,91	4,89	0,696	0,684	
03.01.2024 23	23,81	0,19	44,17	34,35	9,82	68,827	67,512	1,315	1,91	4,98	4,94	0,675	0,663	ДС:1
04.01.2024 23	23,73	0,00	44,87	34,75	10,13	68,700	67,414	1,286	1,87	5,01	4,96	0,694	0,683	ДС:1
05.01.2024 23	23,90	0,00	46,55	35,61	10,93	67,958	66,648	1,310	1,93	4,92	4,90	0,741	0,729	ДС:1
06.01.2024 23	24,00	0,00	48,08	36,59	11,49	69,268	67,947	1,321	1,91	4,92	4,91	0,794	0,781	
07.01.2024 23	24,00	0,00	47,29	36,23	11,06	68,094	66,822	1,272	1,87	4,90	4,88	0,751	0,739	
08.01.2024 23	24,00	0,00	45,26	35,19	10,07	69,323	68,000	1,323	1,91	4,92	4,90	0,697	0,685	
09.01.2024 23	24,00	0,00	50,77	37,47	13,30	67,923	66,682	1,241	1,83	4,93	4,91	0,902	0,887	
10.01.2024 23	24,00	0,00	56,50	39,85	16,66	68,462	67,210	1,252	1,83	4,91	4,90	1,138	1,119	
11.01.2024 23	24,00	0,00	55,32	39,35	15,97	68,304	67,133	1,170	1,71	4,91	4,90	1,089	1,072	
12.01.2024 23	24,00	0,00	54,45	38,72	15,72	67,593	66,414	1,179	1,74	4,90	4,89	1,061	1,044	
13.01.2024 23	24,00	0,00	56,37	39,42	16,95	68,181	67,003	1,178	1,73	4,92	4,91	1,153	1,136	
14.01.2024 23	23,93	0,07	56,11	38,96	17,15	65,773	64,699	1,075	1,63	4,68	4,66	1,126	1,110	ДС:1
15.01.2024 23	24,00	0,00	54,53	40,17	14,36	78,656	77,404	1,252	1,59	5,06	5,03	1,127	1,112	
16.01.2024 23	23,98	0,00	52,81	39,48	13,33	77,498	76,253	1,245	1,61	5,05	5,02	1,031	1,017	ДС:1
17.01.2024 23	24,00	0,00	53,24	40,02	13,22	78,459	77,319	1,140	1,45	5,07	5,04	1,035	1,022	
18.01.2024 23	23,83	0,17	52,56	39,59	12,97	77,210	76,100	1,110	1,44	5,06	5,02	0,999	0,987	ДС:1
19.01.2024 23	24,00	0,00	47,90	37,08	10,82	78,107	76,966	1,141	1,46	5,07	5,04	0,843	0,833	
20.01.2024 23	24,00	0,00	48,71	37,66	11,06	77,970	76,801	1,169	1,50	5,08	5,05	0,860	0,849	
21.01.2024 23	24,00	0,00	53,48	39,78	13,70	76,771	75,618	1,153	1,50	5,05	5,03	1,049	1,036	
Среднее	23,94	0,02	49,52	37,16	12,36	70,566	69,286	1,281	1,82	4,94	4,91	0,870	0,856	
Итого	766,08	0,62				2258,122	2217,140	40,983				27,842	27,400	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97508

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.12.2023	17775,50	2,76	25771,715	24770,297	301,703	-0,026
21.01.2024	18541,58	3,38	28029,838	26987,437	329,545	-0,027

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru