

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97508

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.02.2024 23	24,00	0,00	53,30	39,79	13,51	73,621	72,353	1,268	1,72	4,95	4,93	0,993	0,978	
23.02.2024 23	24,00	0,00	52,48	39,82	12,66	76,887	75,616	1,271	1,65	4,63	4,60	0,971	0,957	ДС:8,9
24.02.2024 23	24,00	0,00	49,77	38,00	11,76	72,662	71,417	1,246	1,71	5,02	4,99	0,853	0,840	ДС:8,9
25.02.2024 23	24,00	0,00	51,69	39,36	12,33	76,994	75,313	1,681	2,18	5,02	4,99	0,947	0,928	
26.02.2024 23	24,00	0,00	50,58	38,70	11,87	75,006	73,543	1,463	1,95	4,72	4,70	0,889	0,873	
27.02.2024 23	24,00	0,00	50,87	38,93	11,93	74,878	73,408	1,470	1,96	4,96	4,94	0,892	0,876	
28.02.2024 23	24,00	0,00	50,50	38,75	11,75	75,080	73,612	1,468	1,96	4,96	4,93	0,880	0,865	
29.02.2024 23	23,99	0,00	49,61	38,17	11,44	74,980	73,507	1,473	1,96	4,52	4,49	0,855	0,841	ДС:1,8,9,11,12;НС:36
01.03.2024 23	24,00	0,00	49,93	38,27	11,65	74,754	73,267	1,486	1,99	4,96	4,94	0,869	0,854	
02.03.2024 23	24,00	0,00	50,68	38,78	11,90	74,629	73,135	1,495	2,00	4,96	4,93	0,886	0,870	
03.03.2024 23	24,00	0,00	49,32	38,13	11,18	74,655	73,142	1,513	2,03	4,96	4,93	0,833	0,818	
04.03.2024 23	24,00	0,00	50,33	39,04	11,29	74,699	73,137	1,562	2,09	4,95	4,93	0,842	0,826	ДС:1,8,9
05.03.2024 23	24,00	0,00	42,39	34,29	8,11	74,560	72,983	1,576	2,11	4,96	4,93	0,603	0,592	
06.03.2024 23	24,00	0,00	42,49	34,24	8,25	74,339	72,696	1,643	2,21	4,96	4,93	0,612	0,600	
07.03.2024 23	24,00	0,00	45,76	35,64	10,12	74,759	73,145	1,613	2,16	4,28	4,26	0,755	0,740	
08.03.2024 23	24,00	0,00	46,71	36,02	10,69	74,382	72,783	1,599	2,15	3,52	3,50	0,793	0,778	
09.03.2024 23	24,00	0,00	53,14	39,73	13,41	74,830	73,266	1,563	2,09	4,52	4,50	1,001	0,982	
10.03.2024 23	24,00	0,00	51,55	38,97	12,57	75,163	73,596	1,566	2,08	4,98	4,96	0,943	0,925	
11.03.2024 23	24,00	0,00	50,30	38,29	12,01	74,030	72,463	1,567	2,12	4,96	4,94	0,887	0,870	
12.03.2024 23	24,00	0,00	51,00	38,78	12,22	73,353	71,824	1,529	2,08	4,95	4,93	0,895	0,878	
13.03.2024 23	24,00	0,00	46,45	36,38	10,07	73,590	71,966	1,624	2,21	4,95	4,93	0,740	0,725	
14.03.2024 23	24,00	0,00	44,31	35,27	9,04	75,184	73,495	1,689	2,25	4,97	4,95	0,678	0,664	
15.03.2024 23	24,00	0,00	45,15	35,67	9,48	73,465	71,885	1,580	2,15	4,89	4,87	0,695	0,681	
16.03.2024 23	24,00	0,00	44,50	35,29	9,22	72,929	71,377	1,552	2,13	4,76	4,74	0,671	0,658	
17.03.2024 23	24,00	0,00	44,89	35,63	9,26	72,947	71,468	1,479	2,03	4,79	4,77	0,674	0,662	ДС:8,9
18.03.2024 23	24,00	0,00	44,18	35,32	8,86	73,781	72,361	1,421	1,93	4,81	4,78	0,652	0,641	
19.03.2024 23	24,00	0,00	44,90	35,74	9,16	73,502	72,102	1,400	1,91	4,81	4,79	0,672	0,661	
20.03.2024 23	24,00	0,00	44,00	35,13	8,87	72,577	71,192	1,385	1,91	4,81	4,78	0,642	0,631	
21.03.2024 23	24,00	0,00	43,74	34,97	8,77	72,189	70,798	1,391	1,93	4,76	4,74	0,632	0,621	
22.03.2024 23	24,00	0,00	45,66	35,95	9,71	73,041	71,677	1,364	1,87	4,09	4,07	0,708	0,696	
23.03.2024 23	24,00	0,00	45,50	35,82	9,69	73,366	72,011	1,355	1,85	4,95	4,92	0,709	0,697	
24.03.2024 23	24,00	0,00	45,25	35,49	9,75	72,601	71,253	1,348	1,86	4,93	4,91	0,707	0,695	
Среднее	24,00	0,00	47,84	37,14	10,70	74,170	72,681	1,489	2,01	4,79	4,77	0,793	0,779	
Итого	767,98	0,00				2373,430	2325,789	47,641				25,379	24,925	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97508

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.02.2024	19284,65	3,38	30383,672	29303,111	360,841	-0,029
24.03.2024	20052,63	3,39	32757,101	31628,900	386,220	-0,030

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
ДС:11	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4...УВ4
ДС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5
НС:36	Параметр t2 вне диапазона 0...176 °С

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru