

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97508

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	44,39	35,01	9,38	72,012	70,679	1,333	1,85	4,92	4,90	0,674	0,663	
26.03.2024 23	24,00	0,00	46,24	35,85	10,39	71,926	70,608	1,318	1,83	4,92	4,90	0,746	0,734	
27.03.2024 23	24,00	0,00	48,34	37,04	11,30	71,881	70,569	1,312	1,83	4,92	4,90	0,811	0,797	ДС:8,9
28.03.2024 23	24,00	0,00	45,16	35,46	9,70	71,284	69,921	1,363	1,91	4,91	4,88	0,690	0,678	
29.03.2024 23	23,48	0,00	41,03	32,73	8,30	62,077	60,856	1,221	1,97	4,42	4,40	0,513	0,505	ДС:1,8,9
30.03.2024 23	24,00	0,00	39,64	31,85	7,79	61,395	60,206	1,189	1,94	4,45	4,43	0,478	0,469	
31.03.2024 23	24,00	0,00	40,58	32,76	7,82	65,115	63,820	1,295	1,99	4,00	3,98	0,508	0,499	
01.04.2024 23	24,00	0,00	38,96	31,68	7,28	60,873	59,651	1,222	2,01	4,03	4,02	0,443	0,434	ДС:1,8,9
02.04.2024 23	24,00	0,00	40,03	32,37	7,66	59,253	58,057	1,197	2,02	4,22	4,21	0,453	0,445	
03.04.2024 23	24,00	0,00	40,80	33,46	7,34	71,787	70,382	1,406	1,96	4,13	4,11	0,526	0,517	
04.04.2024 23	23,91	0,00	42,71	34,33	8,38	65,562	64,307	1,256	1,92	4,25	4,23	0,547	0,539	ДС:1,8,9
05.04.2024 23	24,00	0,00	39,27	32,55	6,72	71,577	70,163	1,414	1,98	4,57	4,55	0,480	0,471	
06.04.2024 23	24,00	0,00	36,47	30,85	5,62	72,678	71,225	1,453	2,00	4,90	4,87	0,408	0,400	
07.04.2024 23	22,52	0,00	34,72	29,70	5,02	67,148	65,794	1,354	2,02	4,90	4,86	0,337	0,331	ДС:1,8,9,12
08.04.2024 23	24,00	0,00	34,15	29,10	5,05	62,222	60,965	1,257	2,02	4,23	4,22	0,314	0,308	
09.04.2024 23	24,00	0,00	33,73	29,25	4,49	71,191	69,778	1,413	1,98	4,87	4,84	0,319	0,313	
10.04.2024 23	24,00	0,00	34,32	29,67	4,64	70,780	69,341	1,440	2,03	4,86	4,84	0,328	0,322	
11.04.2024 23	24,00	0,00	33,85	29,33	4,52	70,763	69,328	1,435	2,03	4,86	4,83	0,319	0,313	
12.04.2024 23	24,00	0,00	36,82	30,87	5,95	63,849	62,576	1,273	1,99	4,22	4,20	0,379	0,372	ДС:8,9
13.04.2024 23	24,00	0,00	29,36	26,69	2,67	71,585	70,174	1,411	1,97	4,06	4,03	0,191	0,188	ДС:12
14.04.2024 23	24,00	0,00	32,02	27,64	4,38	67,555	66,319	1,236	1,83	3,74	3,72	0,295	0,290	ДС:8
15.04.2024 23	24,00	0,00	28,45	26,74	1,71	26,018	25,514	0,504	1,94	3,62	3,59	0,044	0,044	ДС:8,9,12
16.04.2024 23	24,00	0,00	17,32	17,01	0,32	0,000	0,000	0,000	не число	1,62	1,66	0,000	0,000	ДС:8,9
Среднее	23,91	0,00	37,32	30,95	6,37	62,980	61,749	1,230	1,87	4,33	4,31	0,426	0,419	
Итого	549,91	0,00				1448,532	1420,231	28,301				9,803	9,632	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
25.03.2024	20052,63	3,39	32757,101	31628,900	386,220	-0,030
16.04.2024	20602,53	3,39	34205,633	33049,131	396,023	-0,032

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
ДС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(7(918) 339-50-67, 033-22-46
Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru