

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	24,00	0,00	50,54	43,03	7,51	281,568	281,246	0,322	0,11	-0,05	-0,04	2,110	2,112	
22.12.2023 23	23,88	0,12	48,47	41,71	6,77	280,059	279,748	0,310	0,11	-0,05	-0,04	1,892	1,893	НС:12
23.12.2023 23	21,89	2,11	47,05	40,40	6,64	270,822	270,494	0,328	0,12	-0,05	-0,04	1,796	1,797	НС:12
24.12.2023 23	24,00	0,00	53,05	44,40	8,65	281,174	280,865	0,309	0,11	-0,05	-0,04	2,428	2,430	
25.12.2023 23	23,88	0,12	54,76	45,80	8,96	281,619	281,420	0,199	0,07	-0,05	-0,04	2,519	2,522	ДС:8,9;НС:1
26.12.2023 23	22,89	1,11	48,44	41,52	6,92	280,053	279,752	0,302	0,11	-0,05	-0,05	1,935	1,937	ДС:8,9;НС:1,12
27.12.2023 23	23,39	0,61	48,95	41,79	7,16	276,474	276,238	0,236	0,09	-0,05	-0,04	1,976	1,978	ДС:8,9;НС:1
28.12.2023 23	24,00	0,00	53,92	45,40	8,52	279,336	279,310	0,026	0,01	-0,05	-0,04	2,377	2,381	
29.12.2023 23	23,54	0,46	49,59	42,37	7,22	283,694	283,599	0,095	0,03	-0,05	-0,05	2,044	2,047	НС:12
30.12.2023 23	22,71	1,29	47,08	40,50	6,58	279,268	279,104	0,163	0,06	-0,05	-0,05	1,835	1,838	НС:12
31.12.2023 23	24,00	0,00	47,12	40,68	6,44	284,405	284,302	0,103	0,04	-0,05	-0,04	1,828	1,831	
01.01.2024 23	23,96	0,04	47,23	40,76	6,47	282,680	282,525	0,155	0,05	-0,05	-0,04	1,826	1,828	ДС:8,9;НС:1
02.01.2024 23	24,00	0,00	47,20	40,67	6,53	278,202	277,962	0,240	0,09	-0,05	-0,04	1,812	1,814	
03.01.2024 23	21,28	2,72	46,22	39,85	6,36	269,162	268,947	0,215	0,08	-0,05	-0,04	1,709	1,711	ДС:8,9;НС:1,12
04.01.2024 23	22,16	1,84	47,12	40,48	6,64	260,952	260,734	0,218	0,08	-0,05	-0,04	1,730	1,732	ДС:8,9;НС:1
05.01.2024 23	23,66	0,34	48,87	41,70	7,17	273,578	273,330	0,249	0,09	-0,05	-0,04	1,958	1,960	ДС:8,9;НС:1
06.01.2024 23	24,00	0,00	50,29	42,83	7,45	282,314	282,169	0,145	0,05	-0,05	-0,05	2,100	2,103	
07.01.2024 23	24,00	0,00	49,35	42,24	7,11	277,697	277,542	0,155	0,06	-0,05	-0,04	1,971	1,973	
08.01.2024 23	24,00	0,00	47,21	40,77	6,44	282,458	282,223	0,235	0,08	-0,05	-0,05	1,816	1,818	
09.01.2024 23	24,00	0,00	53,16	44,34	8,83	277,063	276,953	0,110	0,04	-0,05	-0,05	2,443	2,445	
10.01.2024 23	24,00	0,00	59,57	48,40	11,17	279,331	279,157	0,174	0,06	-0,05	-0,04	3,115	3,118	
11.01.2024 23	24,00	0,00	58,15	47,66	10,49	279,455	279,343	0,111	0,04	-0,05	-0,03	2,928	2,931	
12.01.2024 23	24,00	0,00	57,15	46,84	10,31	276,457	276,372	0,085	0,03	-0,05	-0,04	2,847	2,850	
13.01.2024 23	24,00	0,00	59,34	48,12	11,22	278,827	278,737	0,091	0,03	-0,05	-0,05	3,123	3,127	
14.01.2024 23	23,44	0,56	59,04	47,68	11,36	266,781	266,863	-0,082	-0,03	-0,05	-0,04	3,025	3,032	ДС:8,9,39,40,42,43;НС:1,12
15.01.2024 23	24,00	0,00	57,05	47,73	9,32	320,932	320,981	-0,049	-0,02	-0,05	-0,04	2,986	2,991	
16.01.2024 23	23,96	0,04	55,16	46,53	8,64	315,689	315,651	0,039	0,01	-0,05	-0,04	2,722	2,727	ДС:8,9;НС:1
17.01.2024 23	24,00	0,00	55,39	46,94	8,46	320,586	320,602	-0,016	-0,00	-0,05	-0,05	2,707	2,712	
18.01.2024 23	23,68	0,32	54,78	46,53	8,24	311,590	311,544	0,046	0,01	-0,05	-0,05	2,564	2,568	ДС:8,9;НС:1
19.01.2024 23	24,00	0,00	49,89	43,04	6,85	318,949	318,751	0,197	0,06	-0,05	-0,05	2,181	2,183	
20.01.2024 23	24,00	0,00	50,64	43,66	6,98	319,757	319,610	0,148	0,05	-0,05	-0,05	2,229	2,232	
21.01.2024 23	24,00	0,00	56,62	47,55	9,07	315,100	315,025	0,074	0,02	-0,05	-0,05	2,853	2,857	
Среднее	23,63	0,37	51,83	43,81	8,02	286,438	286,284	0,154	0,05	-0,05	-0,04	2,293	2,296	
Итого	756,31	11,68				9166,029	9161,099	4,930				73,384	73,477	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.12.2023	749,84	1396,50	9170,521	9192,684	71,501	0,000
21.01.2024	1506,15	1408,18	18336,549	18353,783	144,885	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
ДС:39	Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G1 < G_{н1}$)
ДС:40	Ненулевой расход через ВС1 ниже значения отсечки самохода ($0 < G1 < G_{отс1}$)
ДС:42	Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G2 < G_{н2}$)
ДС:43	Ненулевой расход через ВС2 ниже значения отсечки самохода ($0 < G2 < G_{отс2}$)
НС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
НС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru