

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.01.2024 по 21.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.01.2024 23	23,63	0,37	62,07	51,44	10,63	318,118	318,021	0,097	0,03	-0,05	-0,05	3,378	3,381	НС:12
23.01.2024 23	22,62	1,37	62,16	51,37	10,79	320,356	320,216	0,140	0,04	-0,05	-0,05	3,453	3,455	НС:12
24.01.2024 23	24,00	0,00	64,31	53,07	11,24	312,979	312,699	0,279	0,09	-0,05	-0,04	3,514	3,514	
25.01.2024 23	24,00	0,00	58,82	49,46	9,36	317,381	316,989	0,391	0,12	-0,05	-0,05	2,966	2,966	
26.01.2024 23	24,00	0,00	57,82	48,74	9,09	316,741	316,278	0,463	0,15	-0,05	-0,05	2,874	2,874	
27.01.2024 23	24,00	0,00	58,17	49,17	9,00	320,313	319,951	0,361	0,11	-0,05	-0,05	2,879	2,880	
28.01.2024 23	24,00	0,00	58,30	49,28	9,03	320,124	319,789	0,335	0,10	-0,05	-0,05	2,885	2,886	
29.01.2024 23	24,00	0,00	57,75	48,54	9,21	315,950	315,441	0,509	0,16	-0,05	-0,06	2,904	2,904	
30.01.2024 23	24,00	0,00	61,43	50,85	10,58	318,721	318,467	0,254	0,08	-0,05	-0,06	3,369	3,370	ДС:8
31.01.2024 23	24,00	0,00	65,13	53,72	11,41	318,563	318,488	0,075	0,02	-0,05	-0,04	3,631	3,634	
01.02.2024 23	24,00	0,00	61,66	51,47	10,19	315,361	315,430	-0,069	-0,02	-0,05	-0,05	3,209	3,214	
02.02.2024 23	24,00	0,00	56,32	47,75	8,57	318,994	318,876	0,118	0,04	-0,05	-0,06	2,729	2,732	
03.02.2024 23	24,00	0,00	54,90	46,63	8,27	315,911	315,765	0,145	0,05	-0,05	-0,06	2,608	2,611	
04.02.2024 23	24,00	0,00	55,27	46,70	8,57	314,961	314,719	0,242	0,08	-0,05	-0,05	2,695	2,697	
05.02.2024 23	24,00	0,00	55,25	46,83	8,42	312,158	311,983	0,176	0,06	-0,05	-0,05	2,625	2,628	
06.02.2024 23	24,00	0,00	55,32	47,00	8,32	309,018	308,968	0,050	0,02	-0,05	-0,05	2,566	2,570	ДС:1,8,9
07.02.2024 23	24,00	0,00	55,35	47,08	8,27	311,983	311,897	0,086	0,03	-0,05	-0,05	2,577	2,581	
08.02.2024 23	24,00	0,00	51,02	44,01	7,02	306,987	306,794	0,192	0,06	-0,05	-0,06	2,151	2,153	
09.02.2024 23	24,00	0,00	50,56	43,68	6,88	310,134	309,993	0,141	0,05	-0,05	-0,06	2,130	2,133	
10.02.2024 23	24,00	0,00	50,77	43,95	6,82	311,114	310,973	0,142	0,05	-0,05	-0,06	2,119	2,122	
11.02.2024 23	24,00	0,00	48,54	42,37	6,17	306,668	306,878	-0,211	-0,07	-0,05	-0,06	1,890	1,895	
12.02.2024 23	24,00	0,00	47,11	41,24	5,87	306,634	306,717	-0,083	-0,03	-0,05	-0,06	1,796	1,800	
13.02.2024 23	24,00	0,00	47,26	41,39	5,87	308,299	308,393	-0,094	-0,03	-0,05	-0,06	1,806	1,810	
14.02.2024 23	24,00	0,00	46,16	40,43	5,73	288,775	288,604	0,171	0,06	-0,05	-0,06	1,652	1,654	
15.02.2024 23	24,00	0,00	48,29	41,95	6,34	305,598	304,849	0,748	0,24	-0,05	-0,06	1,934	1,933	
16.02.2024 23	24,00	0,00	52,84	45,01	7,84	304,074	303,196	0,878	0,29	-0,05	-0,06	2,379	2,376	
17.02.2024 23	24,00	0,00	54,83	46,40	8,43	305,906	305,153	0,753	0,25	-0,05	-0,06	2,574	2,572	ДС:1,8,9
18.02.2024 23	24,00	0,00	55,27	46,74	8,53	305,886	305,324	0,562	0,18	-0,05	-0,05	2,605	2,604	
19.02.2024 23	24,00	0,00	55,21	46,69	8,51	304,349	303,629	0,720	0,24	-0,05	-0,05	2,587	2,585	
20.02.2024 23	24,00	0,00	57,19	48,02	9,17	307,470	306,954	0,516	0,17	-0,05	-0,05	2,816	2,815	
21.02.2024 23	24,00	0,00	57,36	48,21	9,16	306,813	306,335	0,478	0,16	-0,05	-0,04	2,804	2,805	
Среднее	23,94	0,06	55,56	47,07	8,49	311,495	311,218	0,276	0,09	-0,05	-0,05	2,648	2,650	
Итого	742,25	1,75				9656,333	9647,769	8,564				82,102	82,155	
Время о.периода	744,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.01.2024	1506,15	1408,18	18336,549	18353,783	144,885	0,000
21.02.2024	2248,41	1409,93	27992,883	28001,552	226,987	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
НС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru