

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.02.2024 23	24,00	0,00	55,48	46,78	8,70	302,310	301,635	0,675	0,22	-0,05	-0,05	2,626	2,624	
23.02.2024 23	24,00	0,00	54,42	46,33	8,09	312,224	311,735	0,490	0,16	-0,05	-0,05	2,521	2,521	ДС:8,9,39,40,42
24.02.2024 23	24,00	0,00	51,65	44,04	7,61	294,131	293,207	0,924	0,31	-0,05	-0,06	2,235	2,233	ДС:8,9,39,40,42,43
25.02.2024 23	24,00	0,00	53,66	45,67	7,99	310,308	309,224	1,084	0,35	-0,05	-0,06	2,476	2,471	
26.02.2024 23	24,00	0,00	52,47	44,79	7,68	303,665	302,585	1,080	0,36	-0,05	-0,05	2,327	2,323	
27.02.2024 23	24,00	0,00	52,78	45,03	7,74	301,591	300,408	1,182	0,39	-0,05	-0,06	2,331	2,326	
28.02.2024 23	24,00	0,00	52,39	44,82	7,56	303,308	302,226	1,082	0,36	-0,05	-0,06	2,291	2,286	
29.02.2024 23	24,00	0,00	51,46	44,06	7,40	302,177	300,996	1,182	0,39	-0,05	-0,06	2,233	2,228	ДС:1,8,9
01.03.2024 23	24,00	0,00	51,75	44,26	7,49	302,325	300,972	1,353	0,45	-0,05	-0,06	2,261	2,255	
02.03.2024 23	24,00	0,00	52,56	44,88	7,68	301,958	301,067	0,891	0,30	-0,05	-0,05	2,314	2,311	
03.03.2024 23	24,00	0,00	51,08	43,90	7,18	301,890	301,003	0,886	0,29	-0,05	-0,05	2,163	2,161	
04.03.2024 23	24,00	0,00	52,32	45,08	7,24	301,455	300,399	1,056	0,35	-0,05	-0,05	2,177	2,174	ДС:1,8,9
05.03.2024 23	24,00	0,00	43,77	38,56	5,20	299,046	297,994	1,052	0,35	-0,05	-0,07	1,553	1,551	
06.03.2024 23	24,00	0,00	44,02	38,67	5,35	298,639	297,367	1,272	0,43	-0,05	-0,06	1,594	1,590	
07.03.2024 23	24,00	0,00	47,41	40,85	6,56	301,886	300,278	1,609	0,53	-0,05	-0,07	1,976	1,969	
08.03.2024 23	24,00	0,00	48,49	41,51	6,98	301,097	299,569	1,527	0,51	-0,05	-0,06	2,096	2,091	ДС:12
09.03.2024 23	24,00	0,00	55,19	46,55	8,63	302,968	301,512	1,457	0,48	-0,05	-0,04	2,612	2,603	
10.03.2024 23	24,00	0,00	53,50	45,38	8,11	304,488	303,340	1,149	0,38	-0,05	-0,05	2,466	2,461	
11.03.2024 23	24,00	0,00	52,18	44,48	7,70	299,939	298,473	1,465	0,49	-0,05	-0,06	2,306	2,299	
12.03.2024 23	24,00	0,00	52,98	45,08	7,90	297,481	295,968	1,512	0,51	-0,05	-0,05	2,346	2,338	
13.03.2024 23	24,00	0,00	48,16	41,68	6,47	298,360	296,803	1,557	0,52	-0,05	-0,06	1,928	1,921	
14.03.2024 23	24,00	0,00	45,82	40,05	5,77	303,256	301,573	1,683	0,56	-0,05	-0,06	1,748	1,741	
15.03.2024 23	24,00	0,00	46,72	40,66	6,06	297,492	295,656	1,836	0,62	-0,05	-0,06	1,801	1,793	
16.03.2024 23	24,00	0,00	46,00	40,07	5,93	295,374	293,486	1,887	0,64	-0,05	-0,06	1,747	1,739	
17.03.2024 23	24,00	0,00	46,45	40,49	5,95	295,931	294,305	1,626	0,55	-0,05	-0,06	1,758	1,752	
18.03.2024 23	24,00	0,00	45,65	39,96	5,68	300,383	298,688	1,694	0,56	-0,05	-0,06	1,704	1,698	
19.03.2024 23	24,00	0,00	46,42	40,53	5,90	297,806	295,977	1,828	0,61	-0,05	-0,06	1,752	1,745	
20.03.2024 23	24,00	0,00	45,50	39,77	5,74	294,810	292,992	1,818	0,62	-0,05	-0,06	1,688	1,681	
21.03.2024 23	24,00	0,00	45,23	39,55	5,68	293,178	291,568	1,610	0,55	-0,05	-0,06	1,663	1,657	
22.03.2024 23	24,00	0,00	47,43	41,10	6,33	297,556	296,206	1,350	0,45	-0,05	-0,06	1,879	1,874	
23.03.2024 23	24,00	0,00	47,12	40,86	6,26	297,879	296,929	0,950	0,32	-0,05	-0,05	1,861	1,859	
24.03.2024 23	24,00	0,00	46,94	40,61	6,33	293,915	293,098	0,817	0,28	-0,05	-0,06	1,858	1,856	
Среднее	24,00	0,00	49,59	42,69	6,90	300,276	298,976	1,300	0,43	-0,05	-0,06	2,072	2,067	
Итого	768,00	0,00				9608,824	9567,239	41,585				66,291	66,131	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.02.2024	2248,41	1409,93	27992,883	28001,552	226,987	0,000
24.03.2024	3016,41	1409,93	37601,707	37568,792	293,278	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
ДС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5
ДС:39	Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений (0<G1<Gн1)
ДС:40	Ненулевой расход через ВС1 ниже значения отсечки самохода (0<G1<Gотс1)
ДС:42	Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона измерений (0<G2<Gн2)
ДС:43	Ненулевой расход через ВС2 ниже значения отсечки самохода (0<G2<Gотс2)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru