

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	45,92	39,86	6,06	292,314	291,637	0,677	0,23	-0,05	-0,05	1,767	1,766	
26.03.2024 23	24,00	0,00	48,10	41,32	6,78	292,091	291,615	0,476	0,16	-0,05	-0,05	1,977	1,978	
27.03.2024 23	24,00	0,00	50,23	42,92	7,31	292,171	291,428	0,744	0,25	-0,05	-0,05	2,131	2,129	
28.03.2024 23	24,00	0,00	46,77	40,55	6,22	289,313	288,628	0,685	0,24	-0,05	-0,06	1,797	1,796	
29.03.2024 23	24,00	0,00	42,61	37,25	5,36	257,394	256,516	0,878	0,34	-0,05	-0,07	1,376	1,375	ДС:1,8,9,10,11;НС:35,36
30.03.2024 23	24,00	0,00	41,01	36,00	5,01	249,758	248,726	1,032	0,41	-0,05	-0,07	1,248	1,246	
31.03.2024 23	24,00	0,00	41,87	36,82	5,06	263,345	262,160	1,185	0,45	-0,05	-0,07	1,330	1,325	
01.04.2024 23	24,00	0,00	40,18	35,51	4,67	246,509	245,020	1,489	0,60	-0,05	-0,07	1,150	1,145	ДС:1,8,9,12
02.04.2024 23	24,00	0,00	41,27	36,37	4,91	240,694	238,738	1,956	0,81	-0,05	-0,07	1,180	1,171	
03.04.2024 23	24,00	0,00	42,07	37,40	4,67	291,172	289,060	2,111	0,73	-0,05	-0,06	1,357	1,350	
04.04.2024 23	24,00	0,00	44,10	38,68	5,41	265,458	263,308	2,150	0,81	-0,05	-0,06	1,435	1,426	ДС:1,8,9
05.04.2024 23	24,00	0,00	40,46	36,12	4,35	290,123	287,544	2,579	0,89	-0,05	-0,07	1,259	1,250	
06.04.2024 23	24,00	0,00	37,56	33,90	3,65	295,237	292,640	2,597	0,88	-0,05	-0,08	1,077	1,070	
07.04.2024 23	23,96	0,04	36,12	32,72	3,40	282,115	279,565	2,550	0,90	-0,05	-0,08	0,957	0,951	ДС:1,8,9,10,11,12;НС:35,36
08.04.2024 23	24,00	0,00	35,14	31,86	3,28	251,923	249,362	2,561	1,02	-0,05	-0,08	0,825	0,817	
09.04.2024 23	24,00	0,00	34,58	31,66	2,92	288,272	285,435	2,838	0,98	-0,03	-0,08	0,841	0,834	
10.04.2024 23	24,00	0,00	35,34	32,31	3,03	286,805	283,817	2,987	1,04	0,95	0,34	0,873	0,861	
11.04.2024 23	24,00	0,00	34,80	31,84	2,95	286,765	283,570	3,195	1,11	1,26	0,61	0,849	0,837	
12.04.2024 23	24,00	0,00	37,88	34,01	3,87	259,316	256,548	2,768	1,07	0,78	0,41	1,004	0,993	
13.04.2024 23	24,00	0,00	30,38	28,68	1,70	289,322	286,391	2,931	1,01	0,51	0,27	0,491	0,487	ДС:12
14.04.2024 23	24,00	0,00	32,52	29,64	2,89	274,951	272,036	2,915	1,06	0,31	0,16	0,792	0,785	
15.04.2024 23	24,00	0,00	29,70	28,57	1,14	113,922	112,677	1,245	1,09	0,20	0,10	0,129	0,128	ДС:8,9,12,39,42
16.04.2024 23	24,00	0,00	16,79	16,71	0,09	0,000	0,000	0,000	не число	0,05	0,01	0,000	0,000	ДС:8,9
Среднее	24,00	0,00	38,50	34,38	4,12	256,477	254,627	1,850	0,70	0,14	0,04	1,124	1,118	
Итого	551,96	0,04				5898,970	5856,420	42,550				25,847	25,720	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
25.03.2024	3016,41	1409,93	37601,707	37568,792	293,278	0,000
16.04.2024	3568,36	1409,97	43500,676	43425,212	319,125	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
ДС:10	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ3 вне диапазона УН3...УВ3
ДС:11	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4...УВ4



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5
ДС:39	Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G1 < G_{н1}$)
ДС:42	Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G2 < G_{н2}$)
НС:35	Параметр t1 вне диапазона 0...176 °C
НС:36	Параметр t2 вне диапазона 0...176 °C

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru