

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 2

Номер прибора: 1801380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
25.11.2023 23	24,00	44,94	36,76	8,18	118,844	113,862	4,982	6,016	5,517	0,970	0,931
26.11.2023 23	24,00	45,38	37,65	7,73	119,123	114,125	4,998	6,016	5,517	0,919	0,882
27.11.2023 23	24,00	45,34	36,79	8,55	113,975	109,095	4,880	6,016	5,517	0,973	0,932
28.11.2023 23	24,00	47,92	38,26	9,66	114,245	109,533	4,712	6,016	5,517	1,102	1,058
29.11.2023 23	24,00	45,56	36,95	8,61	115,155	110,182	4,973	6,016	5,517	0,991	0,949
30.11.2023 23	24,00	46,42	37,55	8,87	114,223	109,463	4,759	6,016	5,517	1,012	0,971
01.12.2023 23	24,00	44,36	36,93	7,43	123,834	118,229	5,605	6,016	5,517	0,911	0,871
02.12.2023 23	24,00	43,02	36,32	6,70	124,398	118,754	5,644	6,016	5,517	0,832	0,796
03.12.2023 23	24,00	45,75	38,29	7,46	124,057	118,370	5,686	6,016	5,517	0,925	0,884
04.12.2023 23	24,00	45,77	38,72	7,05	139,401	132,544	6,856	6,016	5,517	0,971	0,924
05.12.2023 23	24,00	44,40	36,42	7,98	119,772	114,577	5,195	6,016	5,517	0,948	0,906
06.12.2023 23	24,00	49,65	40,09	9,56	131,874	125,586	6,288	6,016	5,517	1,282	1,227
07.12.2023 23	24,00	55,40	45,44	9,96	158,686	149,914	8,772	6,016	5,517	1,579	1,493
08.12.2023 23	24,00	60,70	49,19	11,51	161,198	151,936	9,262	6,016	5,517	1,855	1,749
09.12.2023 23	24,00	62,49	50,92	11,57	163,517	153,898	9,619	6,016	5,517	1,888	1,778
10.12.2023 23	24,00	61,33	49,98	11,35	164,188	154,452	9,737	6,016	5,517	1,860	1,751
11.12.2023 23	24,00	57,84	47,99	9,85	161,141	62,640	98,502	6,016	5,517	1,589	0,472
12.12.2023 23	24,00	49,61	41,38	8,23	374,377	80,263	294,114	6,016	5,517	1,888	0,571
13.12.2023 23	24,00	42,21	36,15	6,06	127,506	126,809	0,698	6,016	5,517	0,772	0,767
14.12.2023 23	24,00	39,65	34,79	4,86	158,749	157,362	1,387	6,016	5,517	0,789	0,782
15.12.2023 23	24,00	48,38	41,26	7,12	164,248	162,963	1,285	6,016	5,517	1,167	1,159
16.12.2023 23	24,00	50,19	42,20	7,99	162,635	161,019	1,616	6,016	5,517	1,295	1,282
17.12.2023 23	24,00	53,61	44,58	9,03	160,903	159,183	1,720	6,016	5,517	1,451	1,436
18.12.2023 23	24,00	59,58	48,18	11,40	156,370	154,477	1,893	6,016	5,517	1,774	1,753
19.12.2023 23	24,00	49,94	40,74	9,20	125,209	123,715	1,493	6,016	5,517	1,151	1,138
20.12.2023 23	24,00	50,36	42,01	8,35	149,583	147,443	2,140	6,016	5,517	1,239	1,222
Среднее	24,00	49,61	40,98	8,63	147,970	128,477	19,493	6,016	5,517	1,236	1,103
Итого	624,00				3847,211	3340,395	506,816			32,130	28,684

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
25.11.2023	97864,931	622417,244	591,970
20.12.2023	101712,142	625757,639	624,100

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 12.12.2023 00 по 12.12.2023 23

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 2

Номер прибора: 1801380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
12.12.2023 0	1,00	44,34	39,09	5,25	6,439	0,000	6,439	6,016	5,517	0,034	0,000
12.12.2023 1	1,00	41,70	36,89	4,81	6,347	0,000	6,347	6,016	5,517	0,031	0,000
12.12.2023 2	1,00	46,65	38,54	8,11	6,433	0,000	6,433	6,016	5,517	0,052	0,000
12.12.2023 3	1,00	51,38	41,88	9,50	6,321	0,000	6,321	6,016	5,517	0,060	0,000
12.12.2023 4	1,00	55,90	44,89	11,01	6,405	0,000	6,405	6,016	5,517	0,070	0,000
12.12.2023 5	1,00	56,36	45,86	10,50	6,404	0,000	6,404	6,016	5,517	0,067	0,000
12.12.2023 6	1,00	55,62	46,06	9,56	6,406	0,000	6,406	6,016	5,517	0,061	0,000
12.12.2023 7	1,00	55,48	45,86	9,62	6,407	0,000	6,407	6,016	5,517	0,061	0,000
12.12.2023 8	1,00	53,49	44,68	8,81	6,018	2,180	3,838	6,016	5,517	0,054	0,022
12.12.2023 9	1,00	50,26	42,36	7,90	242,537	3,768	238,769	6,016	5,517	0,797	0,017
12.12.2023 10	1,00	53,33	42,83	10,50	5,328	5,353	-0,025	6,016	5,517	0,056	0,056
12.12.2023 11	1,00	52,80	43,22	9,58	5,329	5,253	0,076	6,016	5,517	0,051	0,050
12.12.2023 12	1,00	52,43	43,11	9,32	5,232	5,352	-0,121	6,016	5,517	0,049	0,050
12.12.2023 13	1,00	50,49	41,97	8,52	5,335	5,256	0,080	6,016	5,517	0,045	0,045
12.12.2023 14	1,00	49,22	41,22	8,00	5,338	5,257	0,081	6,016	5,517	0,043	0,042
12.12.2023 15	1,00	46,49	39,84	6,65	5,345	5,359	-0,015	6,016	5,517	0,036	0,036
12.12.2023 16	1,00	46,45	38,78	7,67	5,345	5,262	0,083	6,016	5,517	0,041	0,040
12.12.2023 17	1,00	47,61	39,57	8,04	5,342	5,360	-0,018	6,016	5,517	0,043	0,043
12.12.2023 18	1,00	48,20	40,04	8,16	5,341	5,260	0,081	6,016	5,517	0,044	0,043
12.12.2023 19	1,00	47,99	40,44	7,55	5,341	5,358	-0,017	6,016	5,517	0,040	0,040
12.12.2023 20	1,00	47,80	40,07	7,73	5,342	5,260	0,082	6,016	5,517	0,041	0,041
12.12.2023 21	1,00	46,67	39,42	7,25	5,344	5,360	-0,016	6,016	5,517	0,039	0,039
12.12.2023 22	1,00	44,33	38,21	6,12	5,350	5,263	0,086	6,016	5,517	0,033	0,032
12.12.2023 23	1,00	45,81	38,33	7,48	5,346	5,362	-0,016	6,016	5,517	0,040	0,040
Среднее	1,00	49,62	41,38	8,24	15,599	3,344	12,255	6,016	5,517	0,079	0,027
Итого	24,00				374,377	80,263	294,114			1,888	0,636

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
12.12.2023	100132,561	624484,405	612,575
12.12.2023	100506,938	624564,668	614,463

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru