

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 28.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: ТСЖ "Радуга"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 3

Номер прибора: 1902298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
28.10.2024 23	0,00	15,52	15,65	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
29.10.2024 23	0,00	15,60	15,72	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
30.10.2024 23	0,00	15,70	15,79	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
31.10.2024 23	0,00	15,79	15,86	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
01.11.2024 23	0,00	16,04	16,09	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
02.11.2024 23	0,00	16,28	16,31	-0,03	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
03.11.2024 23	0,00	15,73	15,80	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
04.11.2024 23	0,00	21,12	19,22	1,90	48,668	0,100	48,568	6,118	5,608	0,181
05.11.2024 23	0,00	49,81	40,69	9,12	112,859	0,000	112,859	6,118	5,608	1,031
06.11.2024 23	0,00	40,87	33,01	7,86	113,886	0,000	113,886	6,118	5,608	0,895
07.11.2024 23	0,00	38,83	31,87	6,96	115,964	0,000	115,964	6,118	5,608	0,806
08.11.2024 23	0,00	36,06	30,37	5,69	115,778	0,000	115,778	6,118	5,608	0,658
09.11.2024 23	0,00	32,38	27,96	4,42	115,831	0,000	115,831	6,118	5,608	0,512
10.11.2024 23	0,00	33,26	28,51	4,75	121,448	0,000	121,448	6,118	5,608	0,584
11.11.2024 23	0,00	49,96	38,81	11,15	120,469	0,000	120,469	6,118	5,608	1,331
12.11.2024 23	0,00	55,21	42,04	13,17	113,461	0,000	113,461	6,118	5,608	1,491
13.11.2024 23	0,00	55,80	41,34	14,46	100,807	0,000	100,807	6,118	5,608	1,402
14.11.2024 23	0,00	51,78	39,98	11,80	109,704	0,000	109,704	6,118	5,608	1,287
15.11.2024 23	0,00	48,67	38,56	10,11	114,108	0,000	114,108	6,118	5,608	1,153
16.11.2024 23	0,00	45,46	36,64	8,82	116,151	0,000	116,151	6,118	5,608	1,022
17.11.2024 23	0,00	50,48	39,32	11,16	115,495	0,000	115,495	6,118	5,608	1,286
18.11.2024 23	0,00	53,95	41,53	12,42	114,614	0,000	114,614	6,118	5,608	1,421
19.11.2024 23	0,00	50,50	39,63	10,87	114,997	0,000	114,997	6,118	5,608	1,248
20.11.2024 23	0,00	54,55	41,05	13,50	96,326	0,000	96,326	6,118	5,608	1,291
21.11.2024 23	0,00	53,43	40,65	12,78	76,514	0,000	76,514	6,118	5,608	0,976
22.11.2024 23	0,12	50,66	39,45	11,21	96,551	0,897	95,654	6,118	5,608	1,126
23.11.2024 23	0,00	45,36	36,79	8,57	105,051	0,000	105,051	6,118	5,608	0,903
24.11.2024 23	0,00	55,05	42,43	12,62	113,860	0,000	113,860	6,118	5,608	1,435
Среднее	0,00	38,71	31,47	7,24	80,448	0,036	80,412	6,118	5,608	0,787
Итого	0,12				2252,541	0,997	2251,544			22,042

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
28.10.2024	93298,023	92621,647	747,598
24.11.2024	95550,564	92622,644	769,640

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru