

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 16.11.2023 по 25.11.2023

Потребитель: МБДОУ ДС №5 "Чайка"
Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 8

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)
Номер прибора: 1209087

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
16.11.2023 23	24,00	30,51	28,62	1,89	68,480	68,048	0,432	0,146	0,145
17.11.2023 23	24,00	42,32	39,02	3,30	117,836	117,745	0,091	0,391	0,391
18.11.2023 23	24,00	46,62	42,78	3,84	113,085	113,086	-0,001	0,434	0,434
19.11.2023 23	24,00	45,93	42,44	3,49	116,054	116,026	0,028	0,405	0,405
20.11.2023 23	24,00	44,73	41,65	3,08	118,728	118,674	0,054	0,368	0,368
21.11.2023 23	24,00	44,20	41,08	3,12	120,295	120,287	0,008	0,378	0,378
22.11.2023 23	24,00	44,83	41,63	3,20	120,780	120,717	0,063	0,393	0,393
Среднее	24,00	42,73	39,60	3,13	110,751	110,655	0,096	0,359	0,359
Итого	168,00				775,258	774,583	0,675	2,515	2,515

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
16.11.2023	21519,105	17291,583	57,310	55,299
25.11.2023	22294,363	18066,166	59,824	57,814

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru