

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Номер прибора: 00011510

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	17,88	17,78	0,10	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	17,62	17,53	0,09	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	17,98	17,89	0,09	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	17,86	17,79	0,07	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	50,72	41,57	9,15	16,230	18,890	-2,660	5,00	5,00	0,151	0,173
15.11.2023 23	24,00	0,00	52,39	44,71	7,68	69,240	82,570	-13,330	5,00	5,00	0,530	0,634
16.11.2023 23	24,00	0,00	53,25	44,78	8,47	41,340	43,920	-2,580	5,00	5,00	0,350	0,372
17.11.2023 23	24,00	0,00	57,62	49,01	8,61	91,780	100,750	-8,970	5,00	5,00	0,789	0,867
18.11.2023 23	24,00	0,00	56,92	48,46	8,46	91,510	100,680	-9,170	5,00	5,00	0,774	0,852
19.11.2023 23	24,00	0,00	54,62	47,20	7,42	90,950	100,500	-9,550	5,00	5,00	0,674	0,746
20.11.2023 23	24,00	0,00	56,24	48,23	8,01	90,980	100,980	-10,000	5,00	5,00	0,723	0,809
21.11.2023 23	24,00	0,00	57,16	48,61	8,55	91,680	101,840	-10,160	5,00	5,00	0,781	0,871
22.11.2023 23	24,00	0,00	58,52	50,15	8,37	96,520	106,690	-10,170	5,00	5,00	0,806	0,893
23.11.2023 23	24,00	0,00	56,81	49,04	7,77	99,640	110,190	-10,550	5,00	5,00	0,774	0,856
24.11.2023 23	24,00	0,00	57,38	49,50	7,88	99,700	111,440	-11,740	5,00	5,00	0,787	0,878
Среднее	24,00	0,00	45,53	39,48	6,05	58,638	65,230	-6,592	5,00	5,00	0,476	0,530
Итого	360,00	0,00				879,570	978,450	-98,880			7,139	7,951

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
10.11.2023	11565,630	12786,480	75,139	314,80	0,25
24.11.2023	12445,200	13764,930	82,278	674,80	0,25

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru