

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00011507

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.02.2024 23	24,00	0,00	53,39	46,16	7,23	88,320	102,150	-13,830	-15,66	6,00	5,50	0,635	0,739	НС_Тв1:1;НС1:20
23.02.2024 23	24,00	0,00	58,40	50,15	8,25	108,620	48,920	59,700	54,96	6,00	5,50	0,830	0,404	НС_Тв1:1;НС1:20
24.02.2024 23	24,00	0,00	56,79	46,88	9,91	94,170	32,730	61,440	65,24	6,00	5,50	0,717	0,324	НС_Тв1:1;НС1:20
25.02.2024 23	24,00	0,00	53,11	46,46	6,65	101,870	118,970	-17,100	-16,79	6,00	5,50	0,675	0,791	НС_Тв1:1;НС1:20
26.02.2024 23	24,00	0,00	51,71	45,10	6,61	81,360	95,040	-13,680	-16,81	6,00	5,50	0,536	0,628	НС_Тв1:1;НС1:20
27.02.2024 23	24,00	0,00	53,96	46,87	7,09	98,450	115,020	-16,570	-16,83	6,00	5,50	0,693	0,815	НС_Тв1:1;НС1:20
28.02.2024 23	24,00	0,00	53,94	46,65	7,29	76,690	89,580	-12,890	-16,81	6,00	5,50	0,559	0,653	НС_Тв1:1;НС1:20
29.02.2024 23	24,00	0,00	54,68	47,77	6,91	105,180	123,150	-17,970	-17,08	6,00	5,50	0,726	0,851	НС_Тв1:1;НС1:20
01.03.2024 23	24,00	0,00	55,32	47,84	7,48	97,120	114,070	-16,950	-17,45	6,00	5,50	0,727	0,853	НС_Тв1:1;НС1:20
02.03.2024 23	24,00	0,00	55,21	47,71	7,50	95,100	112,120	-17,020	-17,90	6,00	5,50	0,714	0,841	НС_Тв1:1;НС1:20
03.03.2024 23	24,00	0,00	52,17	45,61	6,56	95,230	112,290	-17,060	-17,91	6,00	5,50	0,628	0,737	НС_Тв1:1;НС1:20
04.03.2024 23	24,00	0,00	57,99	50,57	7,42	96,560	95,740	0,820	0,85	6,00	5,50	0,770	0,710	НС_Тв1:1;НС1:20
05.03.2024 23	24,00	0,00	56,09	48,80	7,29	99,540	116,880	-17,340	-17,42	6,00	5,50	0,725	0,852	НС_Тв1:1;НС1:20
06.03.2024 23	24,00	0,00	52,05	45,46	6,59	96,350	113,000	-16,650	-17,28	6,00	5,50	0,635	0,745	НС_Тв1:1;НС1:20
07.03.2024 23	24,00	0,00	53,68	46,70	6,98	96,180	112,890	-16,710	-17,37	6,00	5,50	0,671	0,788	НС_Тв1:1;НС1:20
08.03.2024 23	24,00	0,00	51,36	44,67	6,69	96,320	113,190	-16,870	-17,51	6,00	5,50	0,644	0,757	НС_Тв1:1;НС1:20
09.03.2024 23	24,00	0,00	50,12	43,77	6,35	96,360	113,310	-16,950	-17,59	6,00	5,50	0,610	0,720	НС_Тв1:1;НС1:20
10.03.2024 23	24,00	0,00	49,00	42,70	6,30	96,290	113,290	-17,000	-17,66	6,00	5,50	0,609	0,714	НС_Тв1:1;НС1:20
11.03.2024 23	24,00	0,00	54,50	46,89	7,61	96,170	113,390	-17,220	-17,91	6,00	5,50	0,731	0,863	НС_Тв1:1;НС1:20
12.03.2024 23	24,00	0,00	52,94	45,89	7,05	96,600	113,730	-17,130	-17,73	6,00	5,50	0,681	0,802	НС_Тв1:1;НС1:20
13.03.2024 23	24,00	0,00	54,20	48,07	6,13	96,470	97,370	-0,900	-0,93	6,00	5,50	0,681	0,597	НС_Тв1:1;НС1:20
14.03.2024 23	24,00	0,00	52,27	45,76	6,51	96,600	114,010	-17,410	-18,02	6,00	5,50	0,628	0,742	НС_Тв1:1;НС1:20
15.03.2024 23	24,00	0,00	50,79	44,53	6,26	96,560	113,800	-17,240	-17,85	6,00	5,50	0,603	0,712	НС_Тв1:1;НС1:20
16.03.2024 23	24,00	0,00	52,74	45,69	7,05	62,660	73,980	-11,320	-18,07	6,00	5,50	0,442	0,522	НС_Тв1:1;НС1:20
17.03.2024 23	24,00	0,00	53,59	46,70	6,89	97,290	115,010	-17,720	-18,21	6,00	5,50	0,668	0,792	НС_Тв1:1;НС1:20
18.03.2024 23	24,00	0,00	52,36	45,09	7,27	63,880	75,600	-11,720	-18,35	6,00	5,50	0,466	0,550	НС_Тв1:1;НС1:20,21
19.03.2024 23	24,00	0,00	54,06	46,44	7,62	60,190	71,360	-11,170	-18,56	6,00	5,50	0,458	0,544	НС_Тв1:1;НС1:20
20.03.2024 23	24,00	0,00	54,86	47,44	7,42	96,070	113,400	-17,330	-18,04	6,00	5,50	0,712	0,841	НС_Тв1:1;НС1:20
21.03.2024 23	24,00	0,00	46,61	40,82	5,79	67,250	79,330	-12,080	-17,96	6,00	5,50	0,387	0,459	НС_Тв1:1;НС1:20
22.03.2024 23	24,00	0,00	55,76	48,19	7,57	96,520	113,450	-16,930	-17,54	6,00	5,50	0,733	0,859	НС_Тв1:1;НС1:20
23.03.2024 23	24,00	0,00	54,12	46,81	7,31	96,680	83,660	13,020	13,47	6,00	5,50	0,701	0,612	НС_Тв1:1;НС1:20
24.03.2024 23	24,00	0,00	57,21	49,23	7,98	96,800	32,960	63,840	65,95	6,00	5,50	0,783	0,263	НС_Тв1:1;НС1:20
Среднее	24,00	0,00	53,59	46,48	7,11	91,858	98,543	-6,686		6,00	5,50	0,649	0,690	
Итого	768,00	0,00				2939,450	3153,390	-213,940				20,778	22,079	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00011507

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал
22.02.2024	2267,80	3,25	16559,400	18374,770	113,285
24.03.2024	3035,80	3,25	19498,850	21528,160	134,063

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС_Тв1:1	Нештатная ситуация по ТВ1
НС1:20	Значение величины Мг вне уставки (код 2)
НС1:21	Значение величины Qo вне уставки (код 2)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru