

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00011507

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	52,51	45,73	6,78	81,830	96,320	-14,490	-17,71	6,00	5,50	0,554	0,653	НС_Тв1:1;НС1:20
26.03.2024 23	24,00	0,00	56,47	48,62	7,85	96,460	113,660	-17,200	-17,83	6,00	5,50	0,755	0,892	НС_Тв1:1;НС1:20
27.03.2024 23	24,00	0,00	53,49	46,24	7,25	96,210	113,190	-16,980	-17,65	6,00	5,50	0,697	0,821	НС_Тв1:1;НС1:20
28.03.2024 23	24,00	0,00	52,27	44,50	7,77	68,970	81,200	-12,230	-17,73	6,00	5,50	0,536	0,631	НС_Тв1:1;НС1:20,21
29.03.2024 23	24,00	0,00	50,61	44,36	6,25	89,900	106,170	-16,270	-18,10	6,00	5,50	0,566	0,664	НС_Тв1:1;НС1:20
30.03.2024 23	24,00	0,00	40,42	36,38	4,04	55,690	66,190	-10,500	-18,85	6,00	5,50	0,222	0,267	НС_Тв1:1;НС1:20
31.03.2024 23	24,00	0,00	44,49	39,20	5,29	55,970	66,720	-10,750	-19,21	6,00	5,50	0,300	0,353	НС_Тв1:1;НС1:20
01.04.2024 23	24,00	0,00	44,73	39,05	5,68	49,540	58,050	-8,510	-17,18	6,00	5,50	0,279	0,330	НС_Тв1:1;НС1:20
02.04.2024 23	24,00	0,00	50,13	43,74	6,39	51,480	60,970	-9,490	-18,43	6,00	5,50	0,331	0,390	НС_Тв1:1;НС1:20
03.04.2024 23	24,00	0,00	41,07	37,04	4,03	47,820	55,730	-7,910	-16,54	6,00	5,50	0,189	0,225	НС_Тв1:1;НС1:20
04.04.2024 23	24,00	0,00	46,37	40,77	5,60	59,910	69,970	-10,060	-16,79	6,00	5,50	0,335	0,392	НС_Тв1:1;НС1:20
05.04.2024 23	24,00	0,00	43,24	38,83	4,41	76,400	89,910	-13,510	-17,68	6,00	5,50	0,336	0,397	НС_Тв1:1;НС1:20
06.04.2024 23	24,00	0,00	41,75	37,58	4,17	66,110	78,750	-12,640	-19,12	6,00	5,50	0,276	0,328	НС_Тв1:1;НС1:20
07.04.2024 23	24,00	0,00	42,23	37,93	4,30	60,840	72,650	-11,810	-19,41	6,00	5,50	0,261	0,312	НС_Тв1:1;НС1:20
08.04.2024 23	24,00	0,00	43,19	38,57	4,62	62,670	74,410	-11,740	-18,73	6,00	5,50	0,290	0,344	НС_Тв1:1;НС1:20
09.04.2024 23	24,00	0,00	41,22	37,30	3,92	72,120	86,160	-14,040	-19,47	6,00	5,50	0,282	0,338	НС_Тв1:1;НС1:20
10.04.2024 23	24,00	0,00	45,86	40,76	5,10	57,760	69,020	-11,260	-19,49	6,00	5,50	0,295	0,352	НС_Тв1:1;НС1:20
11.04.2024 23	24,00	0,00	50,33	44,27	6,06	98,920	117,670	-18,750	-18,95	6,00	5,50	0,599	0,713	НС_Тв1:1;НС1:20
12.04.2024 23	24,00	0,00	49,51	43,74	5,77	73,510	87,170	-13,660	-18,58	6,00	5,50	0,424	0,503	НС_Тв1:1;НС1:20
13.04.2024 23	24,00	0,00	45,35	40,03	5,32	63,910	75,740	-11,830	-18,51	6,00	5,50	0,341	0,403	НС_Тв1:1;НС1:20
14.04.2024 23	24,00	0,00	43,86	38,82	5,04	45,770	54,410	-8,640	-18,88	6,00	5,50	0,232	0,274	НС_Тв1:1;НС1:20
15.04.2024 23	24,00	0,00	35,50	32,22	3,28	42,030	49,730	-7,700	-18,32	6,00	5,50	0,136	0,163	НС_Тв1:1;НС1:20
16.04.2024 23	24,00	0,00	21,79	21,10	0,69	0,000	0,000	0,000	не число	6,00	5,50	0,000	0,000	
Среднее	24,00	0,00	45,06	39,86	5,20	64,079	75,817	-11,738		6,00	5,50	0,358	0,424	
Итого	552,00	0,00				1473,820	1743,790	-269,970				8,236	9,744	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
25.03.2024	3035,80	3,25	19498,850	21528,160	134,063
16.04.2024	3587,80	3,25	20972,670	23271,950	142,299

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС_Тв1:1	Нештатная ситуация по ТВ1
НС1:20	Значение величины Mг вне уставки (код 2)
НС1:21	Значение величины Qо вне уставки (код 2)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru