

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 30.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Номер прибора: 00011507

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2024 23	24,00	0,00	17,13	17,16	-0,03	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
31.10.2024 23	24,00	0,00	17,33	17,36	-0,03	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
01.11.2024 23	24,00	0,00	17,45	17,47	-0,02	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
02.11.2024 23	24,00	0,00	17,42	17,42	0,00	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
03.11.2024 23	24,00	0,00	17,09	16,99	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
04.11.2024 23	24,00	0,00	11,04	16,59	-5,55	0,240	0,220	0,020	6,00	5,50	0,000
05.11.2024 23	24,00	0,00	15,23	15,35	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.11.2024 23	24,00	0,00	42,99	36,34	6,65	49,910	50,430	-0,520	6,00	5,50	0,332
07.11.2024 23	24,00	0,00	56,17	46,64	9,53	87,770	87,770	0,000	6,00	5,50	0,836
08.11.2024 23	24,00	0,00	52,22	44,44	7,78	87,420	87,420	0,000	6,00	5,50	0,680
09.11.2024 23	24,00	0,00	48,17	41,63	6,54	87,180	88,160	-0,980	6,00	5,50	0,569
10.11.2024 23	24,00	0,00	48,90	42,65	6,25	93,100	99,580	-6,480	6,00	5,50	0,581
11.11.2024 23	24,00	0,00	46,39	40,69	5,70	92,540	95,390	-2,850	6,00	5,50	0,525
12.11.2024 23	24,00	0,00	50,16	43,76	6,40	94,350	98,760	-4,410	6,00	5,50	0,602
13.11.2024 23	24,00	0,00	50,73	44,06	6,67	93,050	99,810	-6,760	6,00	5,50	0,620
14.11.2024 23	24,00	0,00	49,97	43,47	6,50	66,850	72,020	-5,170	6,00	5,50	0,435
15.11.2024 23	24,00	0,00	46,36	40,84	5,52	90,120	96,750	-6,630	6,00	5,50	0,495
16.11.2024 23	24,00	0,00	47,78	41,77	6,01	89,630	96,280	-6,650	6,00	5,50	0,537
17.11.2024 23	24,00	0,00	49,50	43,00	6,50	90,710	97,550	-6,840	6,00	5,50	0,590
18.11.2024 23	24,00	0,00	47,72	41,67	6,05	81,100	85,380	-4,280	6,00	5,50	0,498
19.11.2024 23	24,00	0,00	44,63	38,95	5,68	70,260	70,170	0,090	6,00	5,50	0,401
20.11.2024 23	24,00	0,00	54,42	47,12	7,30	99,360	99,360	0,000	6,00	5,50	0,726
21.11.2024 23	24,00	0,00	55,24	48,09	7,15	100,170	100,170	0,000	6,00	5,50	0,717
22.11.2024 23	24,00	0,00	50,17	44,09	6,08	97,640	97,640	0,000	6,00	5,50	0,594
23.11.2024 23	24,00	0,00	49,40	43,36	6,04	76,530	76,480	0,050	6,00	5,50	0,464
24.11.2024 23	24,00	0,00	56,38	49,06	7,32	107,010	107,010	0,000	6,00	5,50	0,784
Среднее	24,00	0,00	40,77	36,15	4,62	63,652	65,629	-1,977	6,00	5,50	0,423
Итого	624,00	0,00				1654,940	1706,350	-51,410			10,986

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru