

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 94302

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	24,00	0,00	52,57	45,61	6,96	140,860	140,860	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,977	0,980	
22.12.2023 23	24,00	0,00	47,92	42,15	5,77	139,890	139,890	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,799	0,807	
23.12.2023 23	24,00	0,00	47,53	41,79	5,74	121,890	121,880	0,010	0,01	6,00	6,50	0,694	0,700	НС_Тв1:1;НС1:20
24.12.2023 23	24,00	0,00	57,12	48,77	8,35	129,890	129,890	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,075	1,085	
25.12.2023 23	24,00	0,00	55,35	47,90	7,45	145,330	142,930	2,400	1,65	6,00	6,50	1,078	1,065	НС_Тв1:1;НС1:20
26.12.2023 23	24,00	0,00	52,26	45,69	6,57	146,580	146,580	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,953	0,963	
27.12.2023 23	24,00	0,00	54,72	47,59	7,13	147,530	147,530	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,045	1,052	
28.12.2023 23	24,00	0,00	54,60	47,55	7,05	147,160	147,160	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,033	1,037	
29.12.2023 23	24,00	0,00	55,05	47,82	7,23	125,800	125,800	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,903	0,910	
30.12.2023 23	24,00	0,00	54,50	47,30	7,20	146,590	146,590	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,051	1,055	
31.12.2023 23	24,00	0,00	56,40	48,87	7,53	145,310	145,310	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,086	1,094	
01.01.2024 23	24,00	0,00	53,92	47,03	6,89	146,650	146,650	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,005	1,010	
02.01.2024 23	24,00	0,00	51,35	45,13	6,22	146,930	146,930	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,907	0,914	
03.01.2024 23	24,00	0,00	55,46	48,16	7,30	140,000	140,000	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,020	1,022	
04.01.2024 23	24,00	0,00	52,99	46,28	6,71	133,560	133,560	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,890	0,896	
05.01.2024 23	24,00	0,00	51,52	45,15	6,37	129,180	129,180	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,818	0,823	
06.01.2024 23	24,00	0,00	46,44	41,05	5,39	147,860	147,860	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,784	0,797	
07.01.2024 23	24,00	0,00	51,67	45,26	6,41	138,180	138,180	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,884	0,886	
08.01.2024 23	24,00	0,00	53,51	46,74	6,77	148,860	148,860	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,001	1,008	
09.01.2024 23	24,00	0,00	55,67	48,17	7,50	143,460	143,460	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,072	1,076	
10.01.2024 23	24,00	0,00	52,59	45,83	6,76	149,020	149,020	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,000	1,007	
11.01.2024 23	24,00	0,00	52,90	45,80	7,10	147,270	147,270	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,035	1,046	
12.01.2024 23	24,00	0,00	53,81	46,66	7,15	145,770	145,770	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,038	1,042	
13.01.2024 23	24,00	0,00	56,58	48,65	7,93	150,460	148,870	1,590	1,06	6,00	6,50	1,190	1,181	НС_Тв1:1;НС1:20
14.01.2024 23	24,00	0,00	54,60	47,27	7,33	155,300	155,300	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,135	1,138	
15.01.2024 23	24,00	0,00	52,96	46,20	6,76	156,260	156,260	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,052	1,056	
16.01.2024 23	24,00	0,00	50,34	44,31	6,03	157,190	157,190	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,944	0,948	
17.01.2024 23	24,00	0,00	55,71	48,39	7,32	157,710	157,710	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,147	1,154	
18.01.2024 23	24,00	0,00	53,86	47,10	6,76	157,260	157,260	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,058	1,063	
19.01.2024 23	24,00	0,00	55,57	48,55	7,02	157,090	157,090	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,098	1,103	
20.01.2024 23	24,00	0,00	56,83	49,51	7,32	157,230	157,230	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,139	1,151	
21.01.2024 23	24,00	0,00	57,91	50,14	7,77	146,320	146,320	0,000	-0,00	6,00	6,50	1,134	1,137	
Среднее	24,00	0,00	53,57	46,64	6,93	145,262	145,137	0,125		6,00	6,50	1,001	1,006	
Итого	768,00	0,00				4648,390	4644,390	4,000				32,045	32,206	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 94302

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал
21.12.2023	2003,00	45,00	3041,160	3041,290	29,144
21.01.2024	2771,00	45,00	7689,550	7685,680	61,189

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС_Тв1:1	Нештатная ситуация по ТВ1
НС1:20	Значение величины Мг вне уставки (код 2)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru