

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 94302

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	52,83	42,25	10,58	68,630	68,620	0,010	0,01	6,00	6,50	0,722	0,726	НС_Тв1:1;НС1:20
26.03.2024 23	24,00	0,00	56,70	44,42	12,28	79,930	79,930	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,975	0,982	
27.03.2024 23	24,00	0,00	53,86	42,72	11,14	80,690	80,690	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,896	0,899	
28.03.2024 23	24,00	0,00	52,17	41,50	10,67	57,920	57,920	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,616	0,618	
29.03.2024 23	24,00	0,00	51,05	41,30	9,75	75,980	75,990	-0,010	-0,01	6,00	6,50	0,736	0,741	НС_Тв1:1;НС1:20
30.03.2024 23	24,00	0,00	40,61	34,80	5,81	48,440	48,440	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,279	0,281	
31.03.2024 23	24,00	0,00	44,88	36,94	7,94	48,170	48,170	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,379	0,382	НС_Тв1:1;НС1:20
01.04.2024 23	24,00	0,00	44,95	36,98	7,97	42,370	42,380	-0,010	-0,02	6,00	6,50	0,337	0,338	НС_Тв1:1;НС1:20
02.04.2024 23	24,00	0,00	50,57	40,59	9,98	43,330	43,330	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,428	0,432	
03.04.2024 23	24,00	0,00	41,34	35,26	6,08	40,860	40,860	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,245	0,248	
04.04.2024 23	24,00	0,00	46,60	38,47	8,13	51,020	51,020	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,413	0,415	
05.04.2024 23	24,00	0,00	43,50	36,81	6,69	65,810	65,820	-0,010	-0,02	6,00	6,50	0,435	0,440	НС_Тв1:1;НС1:20
06.04.2024 23	24,00	0,00	42,09	36,00	6,09	57,360	57,370	-0,010	-0,02	6,00	6,50	0,347	0,349	НС_Тв1:1;НС1:20
07.04.2024 23	24,00	0,00	42,51	36,20	6,31	53,030	53,050	-0,020	-0,04	6,00	6,50	0,332	0,335	НС_Тв1:1;НС1:20
08.04.2024 23	24,00	0,00	43,58	36,68	6,90	54,460	54,460	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,376	0,376	
09.04.2024 23	24,00	0,00	41,55	35,68	5,87	63,060	63,070	-0,010	-0,02	6,00	6,50	0,368	0,370	НС_Тв1:1;НС1:20
10.04.2024 23	24,00	0,00	46,20	38,50	7,70	50,240	50,230	0,010	0,02	6,00	6,50	0,385	0,387	НС_Тв1:1;НС1:20
11.04.2024 23	24,00	0,00	50,73	41,42	9,31	85,350	85,350	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,791	0,795	
12.04.2024 23	24,00	0,00	49,84	40,93	8,91	63,240	63,250	-0,010	-0,02	6,00	6,50	0,559	0,564	НС_Тв1:1;НС1:20
13.04.2024 23	24,00	0,00	45,67	37,79	7,88	54,900	54,900	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,431	0,433	
14.04.2024 23	24,00	0,00	44,19	36,92	7,27	39,340	39,350	-0,010	-0,03	6,00	6,50	0,286	0,286	НС_Тв1:1;НС1:20
15.04.2024 23	24,00	0,00	35,64	30,91	4,73	36,150	36,150	0,000	-0,00	6,00	6,50	0,170	0,171	
16.04.2024 23	24,00	0,00	21,09	20,68	0,41	0,040	0,060	-0,020	-50,00	6,00	6,50	0,000	0,000	НС_Тв1:1;НС1:20
Среднее	24,00	0,00	45,31	37,55	7,76	54,797	54,800	-0,004		6,00	6,50	0,457	0,459	
Итого	552,00	0,00				1260,320	1260,410	-0,090				10,506	10,568	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
25.03.2024	4283,00	45,00	14276,230	14272,340	119,796
16.04.2024	4835,00	45,00	15536,550	15532,750	130,302

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС_Тв1:1	Нештатная ситуация по ТВ1
НС1:20	Значение величины Мг вне уставки (код 2)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru