

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 10

Номер прибора: 1800128

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.10.2023 23	24,00	15,63	15,08	0,55	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
19.10.2023 23	24,00	20,11	17,37	2,74	17,406	17,118	0,288	6,118	5,608	0,180
20.10.2023 23	24,00	16,38	15,33	1,05	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
Среднее	24,00	17,37	15,93	1,45	5,802	5,706	0,096	6,118	5,608	0,060
Итого	72,00				17,406	17,118	0,288			0,180

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.10.2023	23872,107	23754,961	131,200
20.10.2023	23889,513	23772,079	131,380

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Расчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 26.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 10

Номер прибора: 1800128

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.11.2023 23	0,00	36,66	32,54	4,12	36,512	36,512	0,000	0,000	0,000	0,150
15.11.2023 23	0,00	40,56	36,55	4,01	129,140	129,140	0,000	0,000	0,000	0,517
16.11.2023 23	5,32	49,17	44,14	5,03	129,140	129,140	0,000	6,118	5,608	0,650
17.11.2023 23	21,98	47,07	42,20	4,87	129,229	127,805	1,423	6,118	5,608	0,629
18.11.2023 23	22,05	45,64	40,66	4,98	136,998	135,898	1,100	6,118	5,608	0,687
19.11.2023 23	22,95	48,04	42,92	5,12	143,204	142,230	0,974	6,118	5,608	0,735
20.11.2023 23	23,35	45,60	40,51	5,09	131,786	130,959	0,827	6,118	5,608	0,650
21.11.2023 23	23,13	47,73	42,30	5,43	137,111	135,936	1,175	6,118	5,608	0,744
22.11.2023 23	22,37	46,74	41,07	5,67	118,713	118,198	0,514	6,118	5,608	0,658
23.11.2023 23	23,75	52,04	45,71	6,33	141,567	141,575	-0,008	6,118	5,608	0,893
24.11.2023 23	23,92	47,03	41,97	5,06	135,652	135,540	0,112	6,118	5,608	0,682
25.11.2023 23	23,78	43,59	39,48	4,11	142,889	142,925	-0,037	6,118	5,608	0,587
26.11.2023 23	23,80	39,99	35,68	4,31	98,083	97,866	0,217	6,118	5,608	0,453
Среднее	13,91	30,16	26,86	3,29	94,707	94,337	0,370	3,959	3,629	0,473
Итого	236,40				1610,024	1603,724	6,297			8,035

Показания счетчиков:

0,180 - пробная топка

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
10.11.2023	0,000	0,000	0,000
26.11.2023	1610,024	1603,724	8,215

8,215 - итого с пробной топкой

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 26.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 10

Номер прибора: 1800128

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.11.2023 23	5,32	49,17	44,14	5,03	31,140	31,010	0,131	6,118	5,608	0,157
17.11.2023 23	21,98	47,07	42,20	4,87	129,229	127,805	1,423	6,118	5,608	0,629
18.11.2023 23	22,05	45,64	40,66	4,98	136,998	135,898	1,100	6,118	5,608	0,687
19.11.2023 23	22,95	48,04	42,92	5,12	143,204	142,230	0,974	6,118	5,608	0,735
20.11.2023 23	23,35	45,60	40,51	5,09	131,786	130,959	0,827	6,118	5,608	0,650
21.11.2023 23	23,13	47,73	42,30	5,43	137,111	135,936	1,175	6,118	5,608	0,744
22.11.2023 23	22,37	46,74	41,07	5,67	118,713	118,198	0,514	6,118	5,608	0,658
23.11.2023 23	23,75	52,04	45,71	6,33	141,567	141,575	-0,008	6,118	5,608	0,893
24.11.2023 23	23,92	47,03	41,97	5,06	135,652	135,540	0,112	6,118	5,608	0,682
25.11.2023 23	23,78	43,59	39,48	4,11	142,889	142,925	-0,037	6,118	5,608	0,587
26.11.2023 23	23,80	39,99	35,68	4,31	98,083	97,866	0,217	6,118	5,608	0,453
Среднее	13,91	30,16	26,86	3,29	79,198	78,820	0,378	3,959	3,629	0,404
Итого	236,40				1346,371	1339,942	6,429			6,874

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
10.11.2023	23889,513	23772,079	131,380
26.11.2023	25235,884	25112,021	138,254

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru