

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: МБДОУ ДС №4 "Звёздочка" с. Мессажай
Адрес: с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 9

Тип прибора: ТСРВ-026М
Номер прибора: 1403701

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.02.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
23.02.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
24.02.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
25.02.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
26.02.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
27.02.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
28.02.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
29.02.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
01.03.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
02.03.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
03.03.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
04.03.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	
05.03.2024 23	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,00	0,000	0,000	ДопФлагиТС:4;НС:0
06.03.2024 23														
07.03.2024 23														
08.03.2024 23														
09.03.2024 23														
10.03.2024 23														
11.03.2024 23														
12.03.2024 23														
13.03.2024 23														
14.03.2024 23														
15.03.2024 23														
16.03.2024 23														
17.03.2024 23														
18.03.2024 23														
19.03.2024 23	9,08	14,92	50,33	37,36	12,97	17,439	17,717	-0,278	-1,59	1,88	0,76		0,230	ДопФлагиТС:4;НС:0,4,5,6,10,11,25,26,27
20.03.2024 23	24,00	0,00	47,70	45,42	2,28	47,502	47,376	0,126	0,27	2,25	1,23	0,109	0,108	НС:26,27
21.03.2024 23	24,00	0,00	44,00	41,93	2,07	47,475	46,871	0,604	1,27	2,20	1,18	0,099	0,097	НС:26
22.03.2024 23	24,00	0,00	46,91	44,60	2,31	47,431	46,669	0,762	1,61	2,07	1,06	0,110	0,108	НС:26
23.03.2024 23	24,00	0,00	28,44	28,38	0,06	15,598	15,324	0,274	1,76	4,73	0,36	0,035	0,001	НС:2,4,6,8,10,12,25,26
24.03.2024 23	24,00	0,00	32,30	31,00	1,30	0,000	0,000	0,000	не число	3,84	0,77	0,000	0,000	НС:4,6,10,12,26
Среднее	6,79	17,21	13,14	12,04	1,10	9,234	9,156	0,078	0,17	0,89	0,28	0,020	0,029	
Итого	129,08	326,92				175,445	173,956	1,489				0,353	0,544	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: МБДОУ ДС №4 "Звёздочка" с. Мессажай
Адрес: с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 9

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1403701

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал
22.02.2024					93,036
24.03.2024					93,438

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДопФлагиТС:4	Останов счета по теплосистеме
НС:0	Сбой по электропитанию
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:4	ТР1. Отказ преобразователя расхода
НС:5	ТР1. Отказ преобразователя температуры
НС:6	ТР1. Отказ преобразователя давления
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:10	ТР2. Отказ преобразователя расхода
НС:11	ТР2. Отказ преобразователя температуры
НС:12	ТР2. Отказ преобразователя давления
НС:25	$G2 > K_{пр} \cdot G1$
НС:26	$t1 - t2 < dt_{тс}$
НС:27	$G1 < G2 < K_{пр} \cdot G1$

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru