

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: МБДОУ ДС №4 "Звёздочка" с. Мессажай
Адрес: с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 9

Тип прибора: ТСРВ-026М
Номер прибора: 1403701

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	44,77	42,60	2,17	0,000	0,000	0,000	не число	2,44	1,42	0,000	0,000	НС:4,10,26
26.03.2024 23	24,00	0,00	44,26	42,09	2,17	0,000	0,000	0,000	не число	2,57	1,56	0,000	0,000	НС:4,10,26
27.03.2024 23	24,00	0,00	46,61	44,19	2,42	0,000	0,000	0,000	не число	2,66	1,66	0,000	0,000	НС:4,10,26
28.03.2024 23	24,00	0,00	49,74	47,06	2,68	0,000	0,000	0,000	не число	2,80	1,80	0,000	0,000	НС:4,10,26
29.03.2024 23	24,00	0,00	45,32	43,35	1,97	0,000	0,000	0,000	не число	2,64	1,64	0,000	0,000	НС:4,10,26
30.03.2024 23	24,00	0,00	37,38	36,14	1,24	0,000	0,000	0,000	не число	2,30	1,28	0,000	0,000	НС:4,10,26
31.03.2024 23	24,00	0,00	27,41	26,73	0,68	0,000	0,000	0,000	не число	2,02	0,99	0,000	0,000	НС:4,10,26
01.04.2024 23	24,00	0,00	46,05	43,95	2,10	0,000	0,000	0,000	не число	2,79	1,78	0,000	0,000	НС:4,10,26
02.04.2024 23	24,00	0,00	40,58	39,10	1,48	0,000	0,000	0,000	не число	2,62	1,62	0,000	0,000	НС:4,10,26
03.04.2024 23	24,00	0,00	36,81	35,70	1,11	0,000	0,000	0,000	не число	2,66	1,65	0,000	0,000	НС:4,10,26
04.04.2024 23	24,00	0,00	39,21	37,74	1,47	0,000	0,000	0,000	не число	2,60	1,59	0,000	0,000	НС:4,10,26
05.04.2024 23	24,00	0,00	36,85	35,59	1,26	0,000	0,000	0,000	не число	2,59	1,58	0,000	0,000	НС:4,10,26
06.04.2024 23	24,00	0,00	33,59	33,55	0,04	0,000	0,000	0,000	не число	2,41	1,62	0,000	0,000	НС:4,10,26
07.04.2024 23	24,00	0,00	18,00	20,70	-2,70	0,000	0,000	0,000	не число	1,72	1,74	0,000	-0,000	ДопФлагиТС:12;НС:4,10,26
08.04.2024 23	24,00	0,00	34,36	33,19	1,17	0,000	33,962	-33,962	-∞	2,36	1,55	0,000	0,040	НС:4,10,25,26
09.04.2024 23	24,00	0,00	40,60	39,20	1,40	0,000	43,382	-43,382	-∞	2,47	1,45	0,000	0,061	НС:4,25,26
10.04.2024 23	24,00	0,00	33,97	33,15	0,82	0,000	42,927	-42,927	-∞	2,45	1,44	0,000	0,035	НС:4,25,26
11.04.2024 23	24,00	0,00	37,79	36,51	1,28	0,000	42,921	-42,921	-∞	2,51	1,50	0,000	0,055	НС:4,25,26
12.04.2024 23	24,00	0,00	38,21	36,91	1,30	0,000	39,727	-39,727	-∞	2,65	1,72	0,000	0,052	НС:4,10,25,26
13.04.2024 23	24,00	0,00	33,62	32,83	0,79	0,000	42,683	-42,683	-∞	2,56	1,55	0,000	0,034	НС:4,25,26
14.04.2024 23	24,00	0,00	27,42	26,97	0,45	0,000	42,250	-42,250	-∞	2,52	1,51	0,000	0,019	НС:4,25,26
15.04.2024 23	24,00	0,00	20,66	21,10	-0,44	0,000	12,989	-12,989	-∞	2,16	1,86	0,000	-0,006	НС:4,8,10,25,26
16.04.2024 23	23,95	0,05	19,48	20,82	-1,34	0,000	0,000	0,000	не число	1,95	1,97	0,000	-0,000	НС:4,10,26
Среднее	24,00	0,00	36,20	35,18	1,02	0,000	13,080	-13,080	0,00	2,45	1,59	0,000	0,013	
Итого	551,95	0,05				0,000	300,841	-300,841				0,000	0,289	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
25.03.2024					93,438
16.04.2024					93,438

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДопФлагиТС:12	Флаг работы от батареи
НС:4	ТР1. Отказ преобразователя расхода
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:10	ТР2. Отказ преобразователя расхода
НС:25	G2 > Kпр*G1



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: МБДОУ ДС №4 "Звёздочка" с. Мессажай
Адрес: с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 9

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1403701

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:26	t1 - t2 < dttc

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru