

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Янтарь"
Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 2

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1900887

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	0,00	17,01	16,89	0,12	0,000	0,000	0,000	5,935	6,006	0,000
11.11.2023 23	0,00	16,13	15,76	0,37	0,000	0,460	-0,460	4,497	4,548	0,000
12.11.2023 23	0,00	17,17	16,74	0,43	0,000	0,140	-0,140	6,802	6,852	0,000
13.11.2023 23	0,00	17,09	16,99	0,10	0,000	0,070	-0,070	5,874	5,935	0,000
14.11.2023 23	0,00	25,48	22,24	3,24	63,170	62,224	0,945	5,384	5,048	0,202
15.11.2023 23	0,00	53,58	41,44	12,14	160,812	159,302	1,510	7,107	6,220	1,934
16.11.2023 23	0,00	53,19	41,14	12,05	163,218	162,071	1,147	7,199	6,302	1,953
17.11.2023 23	0,00	54,63	41,85	12,78	166,557	165,279	1,279	7,199	6,292	2,112
18.11.2023 23	0,00	55,15	42,59	12,56	179,331	178,215	1,116	7,148	6,139	2,238
19.11.2023 23	0,00	55,02	42,82	12,20	183,089	181,431	1,658	7,118	6,078	2,213
20.11.2023 23	0,00	55,28	42,91	12,37	183,853	182,315	1,538	7,016	5,976	2,255
21.11.2023 23	0,00	57,57	44,00	13,57	179,586	178,421	1,165	7,026	6,027	2,421
22.11.2023 23	0,00	55,24	42,60	12,64	182,675	181,854	0,821	7,291	6,230	2,299
23.11.2023 23	0,00	57,14	43,57	13,57	180,727	179,641	1,086	7,342	6,292	2,438
24.11.2023 23	0,00	54,81	42,23	12,58	182,221	180,880	1,341	7,179	6,149	2,275
Среднее	0,00	42,97	34,25	8,71	121,683	120,820	0,862	6,674	6,006	1,489
Итого	0,00				1825,238	1812,302	12,936			22,341

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
10.11.2023	0,100	0,220	0,000
24.11.2023	1825,338	1812,522	22,341

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru