

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Янтарь"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 5

Номер прибора: 1900818

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	17,01	17,46	-0,45	0,000	0,000	0,000	2,590	1,897	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,06	17,14	-0,08	0,000	0,000	0,000	3,691	3,426	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,20	18,10	0,10	0,000	0,000	0,000	3,671	3,457	0,000
13.11.2023 23	24,00	16,08	17,46	-1,38	0,000	0,030	-0,030	3,518	3,416	0,000
14.11.2023 23	24,00	26,73	24,03	2,70	34,424	33,434	0,990	6,791	6,638	0,384
15.11.2023 23	24,00	53,65	43,29	10,36	132,508	128,309	4,199	6,914	6,394	1,377
16.11.2023 23	24,00	53,91	43,60	10,31	140,373	135,997	4,376	6,995	6,516	1,447
17.11.2023 23	24,00	54,93	43,84	11,09	143,311	138,630	4,682	6,985	6,506	1,588
18.11.2023 23	24,00	55,37	44,20	11,17	153,108	148,505	4,603	6,914	6,383	1,708
19.11.2023 23	24,00	55,24	44,42	10,82	155,947	151,375	4,572	6,893	6,343	1,687
20.11.2023 23	24,00	55,56	44,48	11,08	156,799	152,103	4,696	6,791	6,230	1,735
21.11.2023 23	24,00	57,81	45,57	12,24	153,502	148,618	4,884	6,802	6,261	1,882
22.11.2023 23	24,00	55,33	44,09	11,24	156,089	151,069	5,020	7,046	6,496	1,752
23.11.2023 23	24,00	57,47	45,31	12,16	154,678	149,823	4,856	7,097	6,557	1,877
24.11.2023 23	22,95	54,88	43,59	11,29	155,738	150,803	4,935	6,944	6,394	1,681
Среднее	23,93	43,28	35,77	7,51	102,432	99,246	3,185	5,976	5,528	1,141
Итого	358,95				1536,478	1488,696	47,782			17,118

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
10.11.2023	0,649	0,788	-0,000
24.11.2023	1537,127	1489,484	17,118

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru