

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Интернациональная, д. 6

Номер прибора: 1314205

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
19.02.2022	24,00	62,75	78,214	44,09	82,342	18,66	-4,128	1,541
20.02.2022	24,00	65,45	77,633	45,26	82,026	20,19	-4,393	1,655
21.02.2022	24,00	62,74	76,808	43,93	80,872	18,81	-4,064	1,521
22.02.2022	24,00	63,13	79,391	44,64	83,523	18,49	-4,132	1,543
23.02.2022	24,00	55,77	79,128	41,26	82,691	14,51	-3,563	1,208
24.02.2022	24,00	51,17	80,156	38,91	83,389	12,26	-3,233	1,029
25.02.2022	24,00	44,09	79,980	35,28	82,618	8,81	-2,638	0,731
26.02.2022	24,00	50,63	79,126	38,11	82,229	12,52	-3,103	1,029
27.02.2022	24,00	57,59	77,089	41,44	80,637	16,15	-3,548	1,302
28.02.2022	24,00	64,26	77,634	44,90	81,731	19,36	-4,097	1,582
01.03.2022	24,00	59,19	78,036	42,66	81,458	16,53	-3,422	1,350
02.03.2022	24,00	55,56	79,772	40,98	83,200	14,58	-3,428	1,212
03.03.2022	24,00	64,13	77,372	44,70	81,836	19,43	-4,464	1,592
04.03.2022	24,00	66,58	76,983	46,04	81,800	20,54	-4,817	1,679
05.03.2022	24,00	65,34	77,772	45,29	82,540	20,05	-4,768	1,653
06.03.2022	24,00	60,29	79,304	43,14	83,245	17,15	-3,941	1,429
07.03.2022	24,00	65,93	76,875	45,07	81,654	20,86	-4,779	1,705
08.03.2022	24,00	68,48	76,823	46,82	81,980	21,66	-5,157	1,774
09.03.2022	24,00	67,53	76,362	46,27	81,525	21,26	-5,163	1,732
10.03.2022	24,00	61,49	78,545	43,83	82,895	17,66	-4,350	1,466
11.03.2022	24,00	64,75	77,339	44,78	82,131	19,97	-4,792	1,641
12.03.2022	24,00	70,04	78,008	47,61	83,545	22,43	-5,537	1,873
13.03.2022	24,00	69,20	76,797	47,17	82,275	22,03	-5,478	1,812
14.03.2022	24,00	62,06	78,126	43,96	83,425	18,10	-5,299	1,510
15.03.2022	24,00	68,38	75,224	45,97	81,179	22,41	-5,955	1,819
16.03.2022	24,00	70,56	74,909	47,12	81,079	23,44	-6,170	1,899
17.03.2022	24,00	70,16	75,807	46,89	82,038	23,27	-6,231	1,908
18.03.2022	24,00	67,54	76,587	46,15	82,885	21,39	-6,298	1,772
19.03.2022	24,00	68,08	75,398	46,15	81,698	21,93	-6,300	1,791
20.03.2022	24,00	64,74	76,295	44,83	82,447	19,91	-6,152	1,640
21.03.2022	24,00	67,72	75,061	46,15	81,420	21,57	-6,359	1,755
Среднее	24,00	63,08	77,502	44,17	82,204	18,90	-4,702	1,553
Итого	744,00		2402,554		2548,313		-145,759	48,150

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.02.2022	23847,426	24304,068	381,042
21.03.2022	26249,980	26852,381	429,192

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru