

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 6А

Номер прибора: 801597

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
10.11.2023	24,00	10,35	0,000	10,11	0,000	0,24	0,000	0,000
11.11.2023	24,00	11,95	0,000	11,24	0,000	0,71	0,000	0,000
12.11.2023	24,00	17,61	0,000	17,30	0,000	0,31	0,000	0,000
13.11.2023	24,00	12,74	0,140	13,90	0,140	-1,16	0,000	0,000
14.11.2023	24,00	22,27	21,650	40,86	21,650	-18,59	0,000	0,224
15.11.2023	24,00	53,34	89,690	43,92	89,690	9,42	0,000	0,849
16.11.2023	24,00	53,65	88,823	43,54	88,823	10,11	0,000	0,897
17.11.2023	24,00	54,71	91,420	44,34	91,420	10,37	0,000	0,947
18.11.2023	24,00	55,22	98,967	45,32	98,967	9,90	0,000	0,980
19.11.2023	24,00	55,00	100,969	45,52	100,969	9,48	0,000	0,956
20.11.2023	24,00	55,19	100,435	45,50	100,435	9,69	0,000	0,971
21.11.2023	24,00	57,57	96,062	46,75	96,062	10,82	0,000	1,049
22.11.2023	24,00	55,12	96,898	45,08	96,898	10,04	0,000	0,972
23.11.2023	24,00	57,07	96,498	46,32	96,498	10,75	0,000	1,034
24.11.2023	24,00	54,49	96,561	44,58	96,561	9,91	0,000	0,956
Среднее	24,00	41,75	65,208	36,29	65,208	5,47	0,000	0,656
Итого	360,00		978,113		978,113		0,000	9,834

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
10.11.2023	16512,263	16512,263	177,052
24.11.2023	17490,376	17490,376	186,886

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru