

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 6А

Номер прибора: 801597

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.03.2024	24,00	56,04	105,731	46,41	105,731	9,63	0,000	1,003
26.03.2024	24,00	54,22	104,206	45,08	104,206	9,14	0,000	0,953
27.03.2024	24,00	54,11	107,811	45,10	107,811	9,01	0,000	0,971
28.03.2024	24,00	53,56	105,204	44,43	105,204	9,13	0,000	0,937
29.03.2024	24,00	52,87	106,819	44,47	106,819	8,40	0,000	0,895
30.03.2024	24,00	53,26	104,887	44,68	104,887	8,58	0,000	0,899
31.03.2024	24,00	53,69	101,891	44,82	101,891	8,87	0,000	0,902
01.04.2024	24,00	45,11	93,387	39,12	93,387	5,99	0,000	0,633
02.04.2024	24,00	40,86	60,469	42,61	60,469	-1,75	0,000	0,508
03.04.2024	24,00	44,92	82,086	42,57	82,086	2,35	0,000	0,625
04.04.2024	24,00	51,75	107,696	43,89	107,696	7,86	0,000	0,845
05.04.2024	24,00	51,42	108,168	43,78	108,168	7,64	0,000	0,826
06.04.2024	24,00	51,65	106,866	43,84	106,866	7,81	0,000	0,832
07.04.2024	24,00	35,16	37,838	44,08	37,838	-8,92	0,000	0,343
08.04.2024	24,00	15,47	0,000	15,43	0,000	0,04	0,000	0,000
09.04.2024	24,00	15,12	0,000	14,93	0,000	0,19	0,000	0,000
10.04.2024	24,00	15,21	0,000	15,18	0,000	0,03	0,000	0,000
11.04.2024	24,00	14,14	0,000	13,98	0,000	0,16	0,000	0,000
12.04.2024	24,00	14,39	0,000	14,20	0,000	0,19	0,000	0,000
13.04.2024	24,00	14,39	0,000	14,23	0,000	0,16	0,000	0,000
14.04.2024	24,00	14,38	0,000	14,32	0,000	0,06	0,000	0,000
15.04.2024	24,00	14,50	0,000	14,45	0,000	0,05	0,000	0,000
16.04.2024	24,00	15,20	0,000	14,95	0,000	0,25	0,000	0,000
17.04.2024	24,00	17,35	0,000	17,18	0,000	0,17	0,000	0,000
18.04.2024	24,00	20,01	0,000	19,80	0,000	0,21	0,000	0,000
Среднее	24,00	34,75	53,322	31,34	53,322	3,41	0,000	0,447
Итого	600,00		1333,059		1333,059		0,000	11,174

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.03.2024	30245,094	30245,094	313,677
20.04.2024	31578,153	31578,153	324,851

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru