

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 1

Номер прибора: 1800543

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	0,00	17,50	17,11	0,39	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
11.11.2023 23	0,00	16,98	16,71	0,27	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
12.11.2023 23	0,00	17,24	17,27	-0,03	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
13.11.2023 23	0,00	17,18	17,17	0,01	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
14.11.2023 23	2,17	27,58	25,06	2,52	78,519	25,309	53,210	6,118	5,608	0,737
15.11.2023 23	16,95	54,96	47,51	7,45	272,097	227,825	44,273	6,118	5,608	2,026
16.11.2023 23	19,75	55,56	48,23	7,33	253,307	258,922	-5,615	6,118	5,608	1,854
17.11.2023 23	19,73	56,03	48,60	7,43	252,461	258,188	-5,727	6,118	5,608	1,873
18.11.2023 23	19,98	56,31	48,92	7,39	253,114	255,778	-2,664	6,118	5,608	1,871
19.11.2023 23	19,28	56,28	49,06	7,22	247,306	250,819	-3,513	6,118	5,608	1,784
20.11.2023 23	19,47	56,82	48,85	7,97	226,945	229,272	-2,326	6,118	5,608	1,776
21.11.2023 23	17,77	58,84	50,36	8,48	237,997	246,007	-8,010	6,118	5,608	2,023
22.11.2023 23	18,02	56,38	48,40	7,98	235,174	246,641	-11,467	6,118	5,608	1,877
23.11.2023 23	17,85	58,88	50,00	8,88	232,215	243,199	-10,984	6,118	5,608	2,058
24.11.2023 23	17,80	56,42	48,14	8,28	231,033	242,911	-11,878	6,118	5,608	1,911
Среднее	12,58	44,20	38,76	5,44	168,011	165,658	2,353	6,118	5,608	1,319
Итого	188,77				2520,168	2484,871	35,298			19,792

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
10.11.2023	142589,484	146508,693	1460,217
24.11.2023	145109,652	148993,563	1480,009

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru