

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 2

Номер прибора: 1601758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	17,57	17,56	0,01	0,000	0,000	0,000	3,753	0,428	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,99	16,97	0,02	0,000	0,000	0,000	3,753	0,428	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,12	17,26	-0,14	0,000	0,000	0,000	3,753	0,438	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,20	17,31	-0,11	0,000	0,000	0,000	3,753	0,438	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,04	17,12	-0,08	0,000	0,000	0,000	3,753	0,438	0,000
15.11.2023 23	24,00	28,13	21,79	6,34	23,937	23,117	0,820	4,976	3,436	0,349
16.11.2023 23	24,00	54,55	43,40	11,15	105,987	105,447	0,540	5,894	5,058	1,183
17.11.2023 23	24,00	55,34	44,23	11,11	105,394	104,618	0,777	5,894	5,027	1,171
18.11.2023 23	24,00	55,73	44,96	10,77	110,528	101,713	8,815	5,853	4,864	1,187
19.11.2023 23	24,00	55,63	45,80	9,83	120,193	0,000	120,193	5,812	4,793	1,180
20.11.2023 23	24,00	56,08	46,39	9,69	125,239	0,000	125,239	5,680	4,670	1,213
21.11.2023 23	24,00	58,24	47,70	10,54	121,586	0,000	121,586	5,690	4,711	1,285
22.11.2023 23	24,00	55,72	45,90	9,82	125,726	0,000	125,726	5,945	4,935	1,234
23.11.2023 23	24,00	58,00	47,17	10,83	126,839	0,000	126,839	5,976	5,017	1,373
24.11.2023 23	24,00	55,46	45,38	10,08	129,567	0,000	129,567	5,863	4,895	1,305
Среднее	24,00	41,25	34,60	6,66	73,000	22,326	50,673	5,090	3,305	0,765
Итого	360,00				1094,997	334,895	760,102			11,481

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
10.11.2023	39759,178	21808,950	550,665
24.11.2023	40854,174	22143,845	562,146

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru