

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 1

Номер прибора: 1800541

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.02.2024 23	24,00	58,33	49,71	8,62	105,954	105,954	0,000	6,118	5,608	0,903
23.02.2024 23	24,00	56,27	48,44	7,83	110,205	110,205	0,000	6,118	5,608	0,860
24.02.2024 23	24,00	58,09	49,20	8,89	101,061	101,061	0,000	6,118	5,608	0,891
25.02.2024 23	24,00	58,21	49,07	9,14	99,562	99,562	0,000	6,118	5,608	0,898
26.02.2024 23	24,00	57,21	48,36	8,85	98,944	98,944	0,000	6,118	5,608	0,860
27.02.2024 23	24,00	55,97	47,60	8,37	99,528	99,528	0,000	6,118	5,608	0,817
28.02.2024 23	24,00	54,09	46,26	7,83	98,069	98,069	0,000	6,118	5,608	0,770
29.02.2024 23	24,00	54,47	46,58	7,89	100,354	100,354	0,000	6,118	5,608	0,787
01.03.2024 23	24,00	53,19	45,80	7,39	102,457	102,457	0,000	6,118	5,608	0,754
02.03.2024 23	24,00	51,96	45,02	6,94	105,716	105,716	0,000	6,118	5,608	0,718
03.03.2024 23	24,00	51,91	45,48	6,43	113,191	113,191	0,000	6,118	5,608	0,727
04.03.2024 23	24,00	51,46	45,06	6,40	110,431	110,431	0,000	6,118	5,608	0,706
05.03.2024 23	24,00	51,95	45,29	6,66	107,187	107,187	0,000	6,118	5,608	0,713
06.03.2024 23	24,00	53,49	46,27	7,22	103,746	103,746	0,000	6,118	5,608	0,746
07.03.2024 23	24,00	54,61	46,43	8,18	96,632	96,632	0,000	6,118	5,608	0,776
08.03.2024 23	24,00	58,36	49,28	9,08	99,981	99,981	0,000	6,118	5,608	0,906
09.03.2024 23	24,00	58,38	49,16	9,22	98,174	98,174	0,000	6,118	5,608	0,895
10.03.2024 23	24,00	59,25	49,45	9,80	94,659	94,659	0,000	6,118	5,608	0,915
11.03.2024 23	24,00	56,96	48,16	8,80	97,968	97,968	0,000	6,118	5,608	0,854
12.03.2024 23	24,00	58,03	48,84	9,19	96,874	96,874	0,000	6,118	5,608	0,878
13.03.2024 23	24,00	55,61	47,61	8,00	100,601	100,601	0,000	6,118	5,608	0,804
14.03.2024 23	24,00	55,22	47,09	8,13	93,370	93,370	0,000	6,118	5,608	0,759
15.03.2024 23	24,00	55,74	47,84	7,90	100,595	100,595	0,000	6,118	5,608	0,794
16.03.2024 23	24,00	51,71	45,17	6,54	87,853	87,853	0,000	6,118	5,608	0,670
17.03.2024 23	24,00	55,47	48,06	7,41	107,389	107,389	0,000	6,118	5,608	0,792
18.03.2024 23	24,00	55,70	47,57	8,13	95,659	95,659	0,000	6,118	5,608	0,777
19.03.2024 23	24,00	55,86	47,59	8,27	93,642	93,642	0,000	6,118	5,608	0,772
20.03.2024 23	24,00	55,09	47,17	7,92	95,707	95,707	0,000	6,118	5,608	0,758
21.03.2024 23	24,00	55,31	47,21	8,10	93,933	93,933	0,000	6,118	5,608	0,760
22.03.2024 23	24,00	55,77	47,30	8,47	91,921	91,921	0,000	6,118	5,608	0,777
23.03.2024 23	24,00	56,07	47,32	8,75	91,149	91,149	0,000	6,118	5,608	0,795
24.03.2024 23	24,00	56,98	47,44	9,54	86,937	86,937	0,000	6,118	5,608	0,820
Среднее	24,00	55,52	47,40	8,12	99,358	99,358	0,000	6,118	5,608	0,802
Итого	768,00				3179,451	3179,451	0,000			25,653

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
22.02.2024	88694,701	88694,701	700,011
24.03.2024	91874,151	91874,151	725,664

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru