

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 2

Номер прибора: 1800512

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	0,00	17,37	17,31	0,06	0,000	0,000	0,000	1,162	1,173	0,000
11.11.2023 23	0,00	16,69	16,67	0,02	0,000	0,000	0,000	1,203	1,213	0,000
12.11.2023 23	0,00	17,12	17,08	0,04	0,000	0,000	0,000	1,213	1,224	0,000
13.11.2023 23	0,00	17,14	17,04	0,10	0,000	0,000	0,000	1,203	1,213	0,000
14.11.2023 23	8,63	31,12	28,09	3,03	62,102	9,505	52,597	2,896	2,437	0,491
15.11.2023 23	21,92	54,80	47,42	7,38	139,631	0,000	139,631	5,068	4,120	1,033
16.11.2023 23	23,83	55,41	48,29	7,12	133,962	0,000	133,962	5,201	4,283	0,954
17.11.2023 23	24,00	55,86	48,66	7,20	133,361	0,000	133,361	5,201	4,283	0,961
18.11.2023 23	24,00	56,15	48,92	7,23	130,819	0,000	130,819	5,190	4,303	0,945
19.11.2023 23	24,00	56,12	49,03	7,09	131,353	0,000	131,353	5,180	4,283	0,931
20.11.2023 23	24,00	56,64	49,50	7,14	129,388	0,000	129,388	5,088	4,222	0,925
21.11.2023 23	22,10	58,66	51,21	7,45	125,540	0,010	125,530	5,099	4,283	0,938
22.11.2023 23	24,00	56,23	48,95	7,28	129,967	0,030	129,938	5,333	4,517	0,947
23.11.2023 23	24,00	58,71	50,42	8,29	130,412	0,000	130,412	5,364	4,579	1,081
24.11.2023 23	24,00	56,25	48,65	7,60	131,690	0,000	131,690	5,252	4,456	1,001
Среднее	16,30	44,28	39,15	5,14	91,882	0,636	91,245	3,977	3,373	0,680
Итого	244,48				1378,224	9,545	1368,680			10,207

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
10.11.2023	73606,191	61354,216	609,020
24.11.2023	74984,415	61363,761	619,227

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru