

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 2

Номер прибора: 1800512

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.02.2024 23	22,48	58,71	49,84	8,87	126,799	0,387	126,412	5,078	4,344	1,114
23.02.2024 23	24,00	56,69	48,62	8,07	131,090	0,000	131,090	5,201	4,415	1,055
24.02.2024 23	24,00	58,52	49,44	9,08	121,672	0,000	121,672	5,078	4,415	1,096
25.02.2024 23	24,00	58,66	49,33	9,33	119,325	0,000	119,325	5,048	4,405	1,100
26.02.2024 23	24,00	57,64	48,66	8,98	119,182	0,000	119,182	5,048	4,405	1,052
27.02.2024 23	24,00	56,36	47,88	8,48	120,195	0,000	120,195	5,068	4,415	1,001
28.02.2024 23	24,00	54,56	46,56	8,00	117,670	13,999	103,671	4,874	4,211	0,950
29.02.2024 23	23,97	54,89	46,81	8,08	121,684	5,985	115,699	5,007	4,334	0,977
01.03.2024 23	24,00	53,58	46,00	7,58	123,575	0,000	123,575	5,078	4,375	0,934
02.03.2024 23	24,00	52,37	45,16	7,21	122,181	1,549	120,631	5,190	4,466	0,887
03.03.2024 23	24,00	52,29	45,32	6,97	127,411	0,337	127,074	5,129	4,385	0,889
04.03.2024 23	24,00	51,83	44,96	6,87	126,570	0,000	126,570	5,119	4,385	0,869
05.03.2024 23	24,00	52,34	45,24	7,10	124,447	0,030	124,417	5,088	4,385	0,884
06.03.2024 23	24,00	53,89	46,23	7,66	121,595	0,000	121,595	5,048	4,375	0,927
07.03.2024 23	24,00	55,06	46,53	8,53	112,560	0,876	111,684	4,946	4,334	0,966
08.03.2024 23	24,00	58,83	49,17	9,66	116,837	0,000	116,837	5,017	4,405	1,126
09.03.2024 23	24,00	58,84	49,09	9,75	115,248	0,089	115,159	4,997	4,395	1,113
10.03.2024 23	24,00	59,70	49,34	10,36	111,796	0,000	111,796	4,946	4,375	1,143
11.03.2024 23	24,00	57,39	48,07	9,32	115,973	0,000	115,973	5,017	4,405	1,071
12.03.2024 23	24,00	58,43	48,89	9,54	115,156	0,000	115,156	5,048	4,446	1,085
13.03.2024 23	24,00	56,01	47,61	8,40	119,792	0,000	119,792	5,078	4,426	1,005
14.03.2024 23	23,98	55,50	46,97	8,53	111,560	0,680	110,880	4,833	4,232	0,957
15.03.2024 23	24,00	56,14	47,84	8,30	120,521	0,000	120,521	4,793	4,130	1,000
16.03.2024 23	21,90	52,83	45,35	7,48	102,556	1,804	100,751	4,058	3,457	0,851
17.03.2024 23	23,58	55,86	48,30	7,56	132,413	0,496	131,917	5,027	4,222	1,000
18.03.2024 23	24,00	56,08	48,07	8,01	122,714	0,000	122,714	5,150	4,466	0,983
19.03.2024 23	24,00	56,26	48,16	8,10	122,350	0,119	122,231	5,129	4,446	0,988
20.03.2024 23	24,00	55,48	47,69	7,79	123,943	0,376	123,567	5,160	4,456	0,966
21.03.2024 23	24,00	55,70	47,71	7,99	121,890	0,000	121,890	5,119	4,446	0,973
22.03.2024 23	24,00	56,20	47,90	8,30	119,712	0,030	119,682	5,078	4,426	0,992
23.03.2024 23	24,00	56,49	48,03	8,46	119,537	0,000	119,537	5,078	4,426	1,009
24.03.2024 23	24,00	57,40	48,29	9,11	115,176	0,000	115,176	5,007	4,405	1,036
Среднее	23,87	55,95	47,60	8,36	120,098	0,836	119,262	5,017	4,350	1,000
Итого	763,92				3843,129	26,757	3816,373			31,997

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.02.2024	86266,467	61463,862	718,471
24.03.2024	90109,596	61490,619	750,468

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru