

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 3

Номер прибора: 1602359

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	0,00	17,76	17,65	0,11	0,000	0,000	0,000	4,446	4,385	0,000
11.11.2023 23	0,00	17,24	16,95	0,29	0,000	0,000	0,000	3,253	3,192	0,000
12.11.2023 23	0,00	17,95	17,93	0,02	0,000	0,000	0,000	5,313	5,252	0,000
13.11.2023 23	0,00	17,48	17,40	0,08	0,140	0,140	0,000	4,395	4,334	-0,000
14.11.2023 23	8,78	30,80	27,51	3,29	52,305	52,305	0,000	3,620	3,049	0,426
15.11.2023 23	22,87	54,53	46,52	8,01	114,822	114,822	0,000	5,170	4,099	0,922
16.11.2023 23	23,87	55,14	47,22	7,92	111,385	111,385	0,000	5,292	4,262	0,883
17.11.2023 23	24,00	55,60	47,63	7,97	113,332	113,332	0,000	5,292	4,262	0,904
18.11.2023 23	24,00	55,87	47,75	8,12	112,568	112,568	0,000	5,282	4,273	0,914
19.11.2023 23	24,00	55,85	47,92	7,93	113,978	113,978	0,000	5,272	4,252	0,904
20.11.2023 23	24,00	56,38	48,25	8,13	111,987	111,987	0,000	5,180	4,191	0,910
21.11.2023 23	22,92	58,36	49,62	8,74	109,737	109,737	0,000	5,190	4,262	0,961
22.11.2023 23	24,00	55,96	47,72	8,24	113,884	113,884	0,000	5,435	4,487	0,939
23.11.2023 23	24,00	58,41	49,19	9,22	113,397	113,397	0,000	5,476	4,548	1,044
24.11.2023 23	24,00	55,97	47,54	8,43	114,149	114,149	0,000	5,364	4,426	0,963
Среднее	16,43	44,22	38,45	5,77	78,779	78,779	0,000	4,932	4,218	0,651
Итого	246,43				1181,683	1181,683	0,000			9,770

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Втс, Гкал
10.11.2023	89364,693	89364,693	742,682
24.11.2023	90546,376	90546,376	752,452

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru