

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 3

Номер прибора: 1602359

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.02.2024 23	22,98	58,12	48,97	9,15	118,373	118,373	0,000	5,150	4,303	1,072
23.02.2024 23	24,00	56,29	47,86	8,43	121,471	121,471	0,000	5,262	4,385	1,021
24.02.2024 23	24,00	58,22	48,64	9,58	111,454	111,454	0,000	5,150	4,385	1,059
25.02.2024 23	24,00	58,35	48,49	9,86	109,274	109,274	0,000	5,109	4,385	1,065
26.02.2024 23	24,00	57,33	47,78	9,55	109,165	109,165	0,000	5,109	4,385	1,026
27.02.2024 23	24,00	56,08	46,99	9,09	110,279	110,279	0,000	5,129	4,385	0,983
28.02.2024 23	24,00	54,26	45,76	8,50	107,746	107,746	0,000	4,935	4,191	0,930
29.02.2024 23	24,00	54,62	45,89	8,73	111,051	111,051	0,000	5,078	4,303	0,964
01.03.2024 23	24,00	53,32	45,14	8,18	112,836	112,836	0,000	5,150	4,354	0,920
02.03.2024 23	24,00	52,07	44,42	7,65	111,535	111,535	0,000	5,262	4,446	0,866
03.03.2024 23	24,00	52,06	44,60	7,46	116,476	116,476	0,000	5,201	4,364	0,869
04.03.2024 23	24,00	51,60	44,28	7,32	115,564	115,564	0,000	5,190	4,364	0,845
05.03.2024 23	24,00	52,11	44,54	7,57	113,601	113,601	0,000	5,160	4,364	0,860
06.03.2024 23	24,00	53,62	45,54	8,08	111,026	111,026	0,000	5,119	4,354	0,892
07.03.2024 23	24,00	54,67	45,66	9,01	103,055	103,055	0,000	5,017	4,313	0,930
08.03.2024 23	24,00	58,48	48,42	10,06	107,174	107,174	0,000	5,099	4,385	1,075
09.03.2024 23	24,00	58,52	48,27	10,25	105,750	105,750	0,000	5,068	4,364	1,074
10.03.2024 23	24,00	59,35	48,53	10,82	102,648	102,648	0,000	5,017	4,354	1,097
11.03.2024 23	24,00	57,08	47,38	9,70	106,447	106,447	0,000	5,088	4,385	1,023
12.03.2024 23	22,43	58,10	48,06	10,04	105,746	105,746	0,000	5,180	4,497	0,989
13.03.2024 23	24,00	55,72	46,92	8,80	109,885	109,885	0,000	5,160	4,405	0,966
14.03.2024 23	24,00	55,12	46,28	8,84	102,224	102,224	0,000	4,905	4,211	0,920
15.03.2024 23	24,00	55,86	47,43	8,43	109,689	109,689	0,000	4,874	4,109	0,925
16.03.2024 23	22,48	52,30	44,39	7,91	94,125	94,125	0,000	4,130	3,436	0,810
17.03.2024 23	23,62	55,61	47,69	7,92	121,894	121,894	0,000	5,099	4,201	0,965
18.03.2024 23	24,00	55,81	47,42	8,39	113,290	113,290	0,000	5,221	4,436	0,950
19.03.2024 23	24,00	55,99	47,53	8,46	112,907	112,907	0,000	5,201	4,415	0,953
20.03.2024 23	24,00	55,22	47,10	8,12	114,397	114,397	0,000	5,231	4,436	0,929
21.03.2024 23	24,00	55,43	47,10	8,33	112,671	112,671	0,000	5,190	4,415	0,938
22.03.2024 23	24,00	55,91	47,28	8,63	110,486	110,486	0,000	5,150	4,405	0,953
23.03.2024 23	24,00	56,22	47,39	8,83	110,342	110,342	0,000	5,150	4,405	0,971
24.03.2024 23	24,00	57,09	47,57	9,52	106,370	106,370	0,000	5,068	4,375	1,001
Среднее	23,86	55,64	46,85	8,79	110,280	110,280	0,000	5,089	4,329	0,964
Итого	763,52				3528,949	3528,949	0,000			30,843

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Втс, Гкал
22.02.2024	100839,668	100839,668	847,976
24.03.2024	104368,617	104368,617	878,819

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru