

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 3

Номер прибора: 1602359

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2024 23	24,00	57,12	47,69	9,43	105,895	105,895	0,000	5,068	4,375	0,987
26.03.2024 23	24,00	56,05	46,94	9,11	106,203	106,203	0,000	5,078	4,385	0,965
27.03.2024 23	24,00	55,11	46,54	8,57	111,762	111,762	0,000	5,180	4,415	0,958
28.03.2024 23	24,00	54,26	45,74	8,52	109,380	109,380	0,000	5,139	4,405	0,918
29.03.2024 23	24,00	53,52	45,56	7,96	111,700	111,700	0,000	5,180	4,415	0,888
30.03.2024 23	24,00	53,96	45,91	8,05	110,571	110,571	0,000	5,160	4,415	0,890
31.03.2024 23	24,00	54,36	46,06	8,30	108,480	108,480	0,000	5,119	4,405	0,898
01.04.2024 23	15,73	45,60	39,66	5,94	100,790	100,790	0,000	5,007	4,375	0,619
02.04.2024 23	13,33	42,78	37,88	4,90	64,807	64,807	0,000	4,630	4,191	0,511
03.04.2024 23	19,92	47,47	41,47	6,00	86,419	86,419	0,000	4,915	4,313	0,633
04.04.2024 23	24,00	52,37	45,12	7,25	113,844	113,844	0,000	5,180	4,405	0,824
05.04.2024 23	24,00	51,98	44,97	7,01	114,546	114,546	0,000	5,088	4,303	0,803
06.04.2024 23	23,97	52,11	45,03	7,08	116,200	116,200	0,000	5,109	4,293	0,817
07.04.2024 23	8,30	38,57	35,20	3,37	125,427	125,427	0,000	5,088	4,140	0,365
08.04.2024 23	11,62	37,47	34,51	2,96	90,355	90,355	0,000	5,119	4,324	0,416
09.04.2024 23	12,68	40,15	37,30	2,85	75,615	75,615	0,000	5,078	4,375	0,461
10.04.2024 23	17,72	44,86	40,56	4,30	103,124	103,124	0,000	4,446	3,518	0,600
11.04.2024 23	24,00	51,23	45,78	5,45	152,984	152,984	0,000	4,905	3,549	0,837
12.04.2024 23	24,00	50,97	45,61	5,36	152,923	152,923	0,000	4,884	3,528	0,823
13.04.2024 23	24,00	51,19	45,80	5,39	153,214	153,214	0,000	4,905	3,538	0,827
14.04.2024 23	20,62	48,97	44,17	4,80	128,495	128,495	0,000	4,609	3,467	0,692
15.04.2024 23	0,00	23,66	23,84	-0,18	0,000	0,000	0,000	2,488	2,427	0,000
16.04.2024 23	0,00	21,70	21,97	-0,27	0,000	0,000	0,000	1,927	1,601	0,000
Среднее	18,78	47,19	41,45	5,75	101,858	101,858	0,000	4,752	3,964	0,684
Итого	431,88				2342,733	2342,733	0,000			15,731

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Втс, Гкал
25.03.2024	104368,617	104368,617	878,819
16.04.2024	106711,351	106711,351	894,550

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru