

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 13

Номер прибора: 1602108

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	0,00	15,52	14,66	0,86	0,000	0,000	0,000	0,908	0,979	0,000	0,000
11.11.2023 23	0,00	15,01	14,20	0,81	0,000	0,001	-0,001	0,918	0,979	0,000	-0,000
12.11.2023 23	0,00	16,50	16,14	0,36	0,000	0,000	0,000	0,918	0,979	0,000	0,000
13.11.2023 23	0,00	15,91	15,46	0,45	0,000	0,000	0,000	0,908	0,979	0,000	0,000
14.11.2023 23	0,00	15,27	14,80	0,47	0,000	0,002	-0,002	0,908	0,969	0,000	-0,000
15.11.2023 23	0,00	15,25	14,92	0,33	0,000	0,001	-0,001	0,908	0,969	0,000	-0,000
16.11.2023 23	0,00	15,47	15,13	0,34	0,001	0,001	0,000	0,887	0,948	0,000	0,000
17.11.2023 23	8,43	27,14	24,14	3,00	76,028	75,022	1,006	0,979	0,908	0,504	0,494
18.11.2023 23	23,78	56,62	48,12	8,50	189,359	186,792	2,567	1,560	1,387	1,604	1,582
19.11.2023 23	24,00	50,30	42,73	7,57	191,992	189,989	2,003	2,060	1,927	1,449	1,436
20.11.2023 23	24,00	50,17	42,61	7,56	178,732	176,746	1,985	1,744	1,621	1,351	1,340
21.11.2023 23	24,00	50,04	41,64	8,40	181,082	178,968	2,115	1,856	1,754	1,520	1,505
22.11.2023 23	24,00	49,95	41,41	8,54	178,802	176,929	1,872	1,734	1,652	1,524	1,513
23.11.2023 23	24,00	52,01	42,69	9,32	182,914	181,006	1,908	1,764	1,662	1,703	1,689
24.11.2023 23	11,88	41,20	37,57	3,63	91,902	90,937	0,965	1,295	1,275	0,988	0,979
Среднее	10,94	32,42	28,41	4,01	84,721	83,760	0,961	1,290	1,266	0,710	0,703
Итого	164,10				1270,811	1256,395	14,416			10,643	10,539

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
10.11.2023	85358,632	79827,200	826,133
24.11.2023	86629,443	81083,595	836,775

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 24.11.2023 00 по 24.11.2023 23

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 13

Номер прибора: 1602108

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
24.11.2023 0	1,00	60,19	48,36	11,83	7,731	7,649	0,082	1,499	1,397	0,091	0,090
24.11.2023 1	1,00	60,26	48,43	11,83	7,750	7,675	0,075	1,540	1,438	0,092	0,091
24.11.2023 2	1,00	60,19	48,43	11,76	7,768	7,688	0,080	1,550	1,448	0,091	0,090
24.11.2023 3	1,00	60,14	48,43	11,71	7,780	7,700	0,081	1,540	1,438	0,091	0,090
24.11.2023 4	1,00	60,27	48,50	11,77	7,786	7,711	0,075	1,550	1,448	0,092	0,091
24.11.2023 5	1,00	60,48	48,62	11,86	7,778	7,678	0,100	1,591	1,489	0,092	0,091
24.11.2023 6	1,00	60,22	48,42	11,80	7,715	7,637	0,078	1,876	1,774	0,091	0,090
24.11.2023 7	1,00	59,98	48,26	11,72	7,711	7,637	0,074	1,754	1,652	0,090	0,090
24.11.2023 8	1,00	56,79	47,38	9,41	7,711	7,629	0,082	1,662	1,560	0,072	0,072
24.11.2023 9	1,00	53,38	44,68	8,70	7,707	7,623	0,084	1,642	1,540	0,067	0,066
24.11.2023 10	1,00	51,51	43,18	8,33	7,705	7,619	0,086	1,642	1,550	0,064	0,063
24.11.2023 11	0,88	50,21	42,16	8,05	6,754	6,674	0,081	1,672	1,601	0,054	0,054
24.11.2023 12	0,00	42,51	38,25	4,26	0,001	0,000	0,001	1,275	1,346	0,000	0,000
24.11.2023 13	0,00	33,00	34,90	-1,90	0,000	0,004	-0,004	1,162	1,234	0,000	-0,000
24.11.2023 14	0,00	26,60	33,99	-7,39	0,001	0,001	0,000	1,193	1,264	-0,000	-0,000
24.11.2023 15	0,00	24,17	32,76	-8,59	0,000	0,001	-0,001	1,295	1,366	0,000	-0,000
24.11.2023 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24.11.2023 17	0,00	20,01	26,58	-6,57	0,001	0,002	-0,001	0,908	0,979	-0,000	-0,000
24.11.2023 18	0,00	19,28	25,16	-5,88	0,000	0,001	-0,001	0,857	0,918	0,000	-0,000
24.11.2023 19	0,00	18,48	23,56	-5,08	0,000	0,001	-0,001	0,785	0,857	0,000	-0,000
24.11.2023 20	0,00	17,89	22,13	-4,24	0,000	0,000	0,000	0,724	0,785	0,000	0,000
24.11.2023 21	0,00	17,54	20,87	-3,33	0,000	0,001	-0,001	0,673	0,734	0,000	-0,000
24.11.2023 22	0,00	17,30	19,93	-2,63	0,001	0,001	0,000	0,673	0,734	-0,000	-0,000
24.11.2023 23	0,00	17,21	21,17	-3,96	0,000	0,002	-0,002	0,867	0,938	0,000	-0,000
Среднее	0,50	39,48	36,01	3,48	3,829	3,789	0,040	1,247	1,229	0,041	0,041
Итого	11,88				91,902	90,937	0,965			0,988	0,978

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
24.11.2023	86537,541	80992,658	835,788
24.11.2023	86629,443	81083,595	836,775

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru