

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 25.03.2024 по 15.04.2024

Потребитель: ТСЖ "Интеграл"
Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 15

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 2001107

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	45,04	35,55	9,49	103,672	106,156	-2,484	-2,40	3,19	3,18	0,981	1,005	
26.03.2024 23	24,00	0,00	47,01	36,52	10,49	102,855	105,305	-2,450	-2,38	3,18	3,17	1,076	1,102	
27.03.2024 23	24,00	0,00	48,97	37,63	11,34	103,692	106,152	-2,460	-2,37	3,19	3,18	1,174	1,202	
28.03.2024 23	24,00	0,00	46,63	36,61	10,02	105,726	108,248	-2,522	-2,39	3,19	3,18	1,054	1,079	
29.03.2024 23	24,00	0,00	39,62	31,98	7,64	66,216	68,408	-2,192	-3,31	3,06	3,08	0,661	0,682	Статизм:7,18,19
30.03.2024 23	24,00	0,00	38,19	31,58	6,61	101,969	104,581	-2,612	-2,56	3,17	3,16	0,683	0,701	
31.03.2024 23	24,00	0,00	39,29	32,42	6,87	104,886	107,549	-2,663	-2,54	3,20	3,19	0,716	0,734	
01.04.2024 23	24,00	0,00	35,81	30,55	5,26	56,512	57,909	-1,397	-2,47	2,36	2,37	0,564	0,578	Статизм:18
02.04.2024 23	24,00	0,00	36,87	30,38	6,49	56,580	58,004	-1,424	-2,52	2,41	2,43	0,568	0,582	Статизм:18,19
03.04.2024 23	24,00	0,00	36,07	29,64	6,43	49,612	50,889	-1,277	-2,57	2,33	2,35	0,532	0,546	Статизм:18,19
04.04.2024 23	24,00	0,00	36,66	30,01	6,65	53,145	55,997	-2,852	-5,37	2,36	2,37	0,562	0,583	Статизм:7,19
05.04.2024 23	24,00	0,00	36,25	30,24	6,01	96,620	99,630	-3,010	-3,12	3,10	3,09	0,567	0,587	Статизм:7,19
06.04.2024 23	24,00	0,00	34,54	28,82	5,72	64,143	65,938	-1,795	-2,80	2,95	2,96	0,450	0,463	Статизм:18,19
07.04.2024 23	24,00	0,00	36,26	30,12	6,14	71,143	73,004	-1,861	-2,62	2,64	2,65	0,579	0,594	Статизм:18
08.04.2024 23	24,00	0,00	29,67	26,51	3,16	34,439	35,317	-0,878	-2,55	1,89	2,02	0,281	0,289	Статизм:19
09.04.2024 23	24,00	0,00	17,77	17,68	0,09	0,000	0,000	0,000	не число	1,40	1,48	0,000	0,000	
10.04.2024 23	24,00	0,00	17,42	17,31	0,11	0,050	1,062	-1,012	-2024,00	1,39	1,46	0,000	0,000	Статизм:7,19
11.04.2024 23	24,00	0,00	17,04	17,04	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	1,38	1,45	0,000	0,000	
12.04.2024 23	24,00	0,00	16,85	16,86	-0,01	0,000	0,000	0,000	не число	4,69	4,42	0,000	0,000	Статизм:39,40,47
13.04.2024 23	24,00	0,00	16,74	16,75	-0,01	0,000	0,000	0,000	не число	7,15	6,64	0,000	0,000	Статизм:39,40,47
14.04.2024 23	24,00	0,00	16,66	16,65	0,01	0,000	0,000	0,000	не число	7,15	6,64	0,000	0,000	Статизм:39,40,47
15.04.2024 23	24,00	0,00	16,64	16,57	0,07	0,025	0,000	0,025	100,00	3,71	3,54	0,000	0,000	Статизм:7,13,39,40,47,51,55
Среднее	24,00	0,00	32,09	27,16	4,94	53,240	54,734	-1,494		3,14	3,09	0,475	0,488	
Итого	528,00	0,00				1171,285	1204,149	-32,864				10,448	10,725	
Время о.периода	528,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
25.03.2024	23270,08	43344,960	45001,843	523,670	545,489
15.04.2024	23798,08	44516,245	46205,992	534,119	556,214

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
Статизм:7	Превышение частоты входа 2
Статизм:13	Расход 2 выше метрологического максимума
Статизм:18	Расход 1 ниже метрологического минимума
Статизм:19	Расход 2 ниже метрологического минимума
Статизм:39	Сбой измерений давления 1
Статизм:40	Сбой измерений давления 2

Потребитель: ТСЖ "Интеграл"
Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 15

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 2001107

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
Статизм:47	Давление 1 ниже нижней уставки
Статизм:51	Отсутствие внешнего питания
Статизм:55	Останов накопления/отказ датчиков по ТС 2

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru