

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мостовая, д. 12а

Тип прибора: ТСРВ-026М
Номер прибора: 1318380

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	24,00	0,00	43,30	36,04	7,26	72,729	75,441	-2,712	-3,73	6,12	5,61	0,548	0,548	НС:3,8,9
22.12.2023 23	23,85	0,15	38,84	32,85	5,99	72,502	75,094	-2,592	-3,58	6,12	5,61	0,450	0,450	НС:3,8,9
23.12.2023 23	24,00	0,00	46,50	37,39	9,11	77,680	80,228	-2,548	-3,28	6,12	5,61	0,707	0,731	
24.12.2023 23	24,00	0,00	51,38	40,20	11,18	77,374	80,312	-2,938	-3,80	6,12	5,61	0,866	0,898	
25.12.2023 23	24,00	0,00	55,62	42,62	13,00	76,712	79,631	-2,918	-3,80	6,12	5,61	0,997	1,035	
26.12.2023 23	24,00	0,00	48,40	38,71	9,69	76,737	79,663	-2,926	-3,81	6,12	5,61	0,742	0,772	
27.12.2023 23	24,00	0,00	48,41	38,83	9,58	77,538	80,464	-2,926	-3,77	6,12	5,61	0,742	0,771	
28.12.2023 23	24,00	0,00	51,15	39,97	11,18	76,086	78,979	-2,894	-3,80	6,12	5,61	0,850	0,883	
29.12.2023 23	24,00	0,00	50,83	40,14	10,69	76,008	78,855	-2,847	-3,75	6,12	5,61	0,812	0,843	
30.12.2023 23	24,00	0,00	52,77	41,23	11,54	77,194	80,062	-2,868	-3,72	6,12	5,61	0,890	0,924	
31.12.2023 23	24,00	0,00	52,61	41,31	11,30	77,279	80,149	-2,870	-3,71	6,12	5,61	0,872	0,906	
01.01.2024 23	24,00	0,00	52,14	41,00	11,14	76,467	79,305	-2,839	-3,71	6,12	5,61	0,851	0,883	
02.01.2024 23	24,00	0,00	50,65	40,28	10,37	77,508	80,459	-2,951	-3,81	6,12	5,61	0,802	0,834	
03.01.2024 23	24,00	0,00	54,27	42,07	12,20	75,826	78,766	-2,939	-3,88	6,12	5,61	0,924	0,961	
04.01.2024 23	24,00	0,00	53,24	41,53	11,71	76,357	79,328	-2,971	-3,89	6,12	5,61	0,893	0,929	
05.01.2024 23	24,00	0,00	51,23	40,32	10,91	76,200	79,196	-2,996	-3,93	6,12	5,61	0,831	0,864	
06.01.2024 23	24,00	0,00	52,32	40,60	11,72	75,858	78,841	-2,983	-3,93	6,12	5,61	0,887	0,924	
07.01.2024 23	24,00	0,00	51,43	40,47	10,96	77,875	80,919	-3,044	-3,91	6,12	5,61	0,852	0,887	
08.01.2024 23	23,67	0,33	41,93	35,73	6,20	57,891	60,160	-2,269	-3,92	6,12	5,61	0,519	0,373	НС:2,3,8,9
09.01.2024 23	24,00	0,00	52,12	40,08	12,04	74,294	77,130	-2,836	-3,82	6,12	5,61	0,892	0,929	
10.01.2024 23	24,00	0,00	57,97	42,93	15,04	72,931	75,735	-2,804	-3,84	6,12	5,61	1,095	1,139	
11.01.2024 23	24,00	0,00	58,42	43,10	15,32	73,193	75,980	-2,787	-3,81	6,12	5,61	1,119	1,164	НС:2,8
12.01.2024 23	24,00	0,00	56,52	42,54	13,98	76,008	78,847	-2,839	-3,73	6,12	5,61	1,062	1,102	
13.01.2024 23	24,00	0,00	52,47	39,59	12,88	74,077	76,866	-2,789	-3,76	6,12	5,61	0,952	0,990	
14.01.2024 23	24,00	0,00	63,15	45,35	17,80	74,973	77,795	-2,822	-3,76	6,12	5,61	1,335	1,385	
15.01.2024 23	24,00	0,00	57,55	42,94	14,61	74,667	77,449	-2,782	-3,73	6,12	5,61	1,090	1,132	
16.01.2024 23	24,00	0,00	55,31	42,20	13,11	78,134	81,072	-2,939	-3,76	6,12	5,61	1,019	1,063	
17.01.2024 23	24,00	0,00	53,33	40,90	12,43	77,117	80,110	-2,993	-3,88	6,12	5,61	0,958	0,996	
18.01.2024 23	24,00	0,00	51,44	39,95	11,49	78,187	81,189	-3,002	-3,84	6,12	5,61	0,898	0,933	
19.01.2024 23	24,00	0,00	48,61	38,76	9,85	80,804	83,901	-3,097	-3,83	6,12	5,61	0,794	0,826	
20.01.2024 23	24,00	0,00	48,93	39,20	9,73	82,552	85,675	-3,122	-3,78	6,12	5,61	0,802	0,834	
21.01.2024 23	24,00	0,00	52,50	40,77	11,73	79,571	82,606	-3,035	-3,81	6,12	5,61	0,930	0,969	
Среднее	23,98	0,02	51,73	40,30	11,43	75,885	78,757	-2,871	-3,78	6,12	5,61	0,874	0,902	
Итого	767,52	0,48				2428,330	2520,209	-91,879				27,982	28,876	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мостовая, д. 12а

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1318380

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал
21.12.2023					505,651
21.01.2024					533,633

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru