

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.01.2024 по 21.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мостовая, д. 12а

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1318380

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.01.2024 23	24,00	0,00	58,42	43,77	14,65	78,837	81,822	-2,985	-3,79	6,12	5,61	1,154	1,199	
23.01.2024 23	24,00	0,00	61,61	45,88	15,73	80,895	83,927	-3,032	-3,75	6,12	5,61	1,272	1,320	
24.01.2024 23	24,00	0,00	60,89	45,89	15,00	81,717	84,803	-3,086	-3,78	6,12	5,61	1,227	1,272	
25.01.2024 23	24,00	0,00	57,82	43,81	14,01	80,389	83,486	-3,097	-3,85	6,12	5,61	1,124	1,170	
26.01.2024 23	24,00	0,00	55,37	42,14	13,23	76,081	79,056	-2,975	-3,91	6,12	5,61	1,003	1,046	НС:2,3,8,9
27.01.2024 23	24,00	0,00	55,48	42,94	12,54	82,853	86,041	-3,188	-3,85	6,12	5,61	1,038	1,079	
28.01.2024 23	24,00	0,00	57,36	43,79	13,57	81,511	84,646	-3,135	-3,85	6,12	5,61	1,105	1,149	
29.01.2024 23	24,00	0,00	57,02	43,63	13,39	81,574	84,692	-3,117	-3,82	6,12	5,61	1,091	1,134	
30.01.2024 23	24,00	0,00	60,21	45,01	15,20	80,093	83,147	-3,055	-3,81	6,12	5,61	1,215	1,264	
31.01.2024 23	24,00	0,00	63,77	47,19	16,58	79,254	82,258	-3,003	-3,79	6,12	5,61	1,312	1,364	
01.02.2024 23	24,00	0,00	60,14	45,35	14,79	80,576	83,630	-3,054	-3,79	6,12	5,61	1,191	1,237	
02.02.2024 23	24,00	0,00	55,43	42,52	12,91	81,500	84,631	-3,130	-3,84	6,12	5,61	1,051	1,093	
03.02.2024 23	24,00	0,00	57,85	44,23	13,62	83,962	87,157	-3,196	-3,81	6,12	5,61	1,142	1,187	
04.02.2024 23	24,00	0,00	57,98	44,38	13,60	84,587	87,826	-3,239	-3,83	6,12	5,61	1,148	1,194	
05.02.2024 23	24,00	0,00	55,96	43,38	12,58	84,306	87,544	-3,238	-3,84	6,12	5,61	1,059	1,101	
06.02.2024 23	24,00	0,00	52,68	41,40	11,28	83,721	86,940	-3,219	-3,85	6,12	5,61	0,943	0,981	
07.02.2024 23	24,00	0,00	52,79	41,74	11,05	84,929	88,147	-3,218	-3,79	6,12	5,61	0,937	0,974	
08.02.2024 23	24,00	0,00	47,76	38,38	9,38	77,746	80,662	-2,917	-3,75	6,12	5,61	0,723	0,757	
09.02.2024 23	24,00	0,00	49,55	39,82	9,73	81,432	84,453	-3,021	-3,71	6,12	5,61	0,792	0,822	
10.02.2024 23	24,00	0,00	49,70	39,93	9,77	78,362	81,204	-2,842	-3,63	6,12	5,61	0,765	0,793	
11.02.2024 23	24,00	0,00	47,07	38,84	8,23	83,553	86,610	-3,057	-3,66	6,12	5,61	0,682	0,713	
12.02.2024 23	24,00	0,00	46,50	39,02	7,48	92,575	95,893	-3,318	-3,58	6,12	5,61	0,691	0,717	
13.02.2024 23	24,00	0,00	46,09	38,87	7,22	94,273	97,655	-3,381	-3,59	6,12	5,61	0,680	0,705	
14.02.2024 23	23,85	0,15	42,87	35,30	7,57	64,325	66,767	-2,441	-3,80	6,12	5,61	0,479	0,505	НС:2,3,8,9
15.02.2024 23	24,00	0,00	46,37	38,78	7,59	92,247	95,964	-3,717	-4,03	6,12	5,61	0,699	0,728	
16.02.2024 23	24,00	0,00	49,61	40,50	9,11	90,197	93,867	-3,670	-4,07	6,12	5,61	0,821	0,855	
17.02.2024 23	24,00	0,00	52,20	41,97	10,23	88,883	92,434	-3,551	-4,00	6,12	5,61	0,909	0,946	
18.02.2024 23	24,00	0,00	52,13	41,86	10,27	88,312	91,851	-3,540	-4,01	6,12	5,61	0,906	0,943	
19.02.2024 23	24,00	0,00	55,13	43,55	11,58	87,467	90,928	-3,461	-3,96	6,12	5,61	1,013	1,053	
20.02.2024 23	24,00	0,00	55,03	43,10	11,93	85,283	88,705	-3,422	-4,01	6,12	5,61	1,017	1,058	
21.02.2024 23	24,00	0,00	55,08	42,88	12,20	84,492	87,880	-3,388	-4,01	6,12	5,61	1,030	1,072	
Среднее	24,00	0,00	54,06	42,25	11,81	83,095	86,278	-3,184	-3,83	6,12	5,61	0,975	1,014	
Итого	743,85	0,15				2575,934	2674,627	-98,694				30,220	31,431	
Время о.периода	744,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мостовая, д. 12а

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1318380

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
22.01.2024					533,633
21.02.2024					563,853

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru