

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: МБУ ДО СШ №10
Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99234

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	24,00	0,00	12,53	12,46	0,07	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,43	0,000	0,000	
22.12.2023 23	24,00	0,00	10,64	10,64	-0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,43	0,000	-0,000	ДС:1
23.12.2023 23	24,00	0,00	7,28	7,18	0,09	0,000	0,000	0,000	не число	0,07	0,43	0,000	0,000	
24.12.2023 23	24,00	0,00	2,49	2,42	0,07	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,42	0,000	0,000	
25.12.2023 23	24,00	0,00	9,67	9,32	0,36	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,42	0,000	0,000	
26.12.2023 23	24,00	0,00	11,18	11,10	0,08	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,42	0,000	0,000	
27.12.2023 23	24,00	0,00	10,16	10,44	-0,29	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,43	0,000	-0,000	
28.12.2023 23	24,00	0,00	4,48	4,66	-0,18	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,42	0,000	-0,000	
29.12.2023 23	24,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,43	0,000	0,000	
30.12.2023 23	24,00	0,00	10,61	10,66	-0,04	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,42	0,000	-0,000	
31.12.2023 23	24,00	0,00	10,37	10,38	-0,02	0,000	0,000	0,000	не число	0,07	0,43	0,000	-0,000	
01.01.2024 23	24,00	0,00	10,34	10,30	0,04	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,43	0,000	0,000	
02.01.2024 23	24,00	0,00	10,72	10,81	-0,09	0,000	0,000	0,000	не число	0,07	0,43	0,000	-0,000	
03.01.2024 23	24,00	0,00	9,62	9,45	0,17	0,000	0,000	0,000	не число	0,07	0,43	0,000	0,000	
04.01.2024 23	24,00	0,00	10,80	10,68	0,12	0,000	0,000	0,000	не число	0,07	0,43	0,000	0,000	
05.01.2024 23	24,00	0,00	7,61	7,86	-0,25	0,000	0,000	0,000	не число	0,07	0,43	0,000	-0,000	
06.01.2024 23	24,00	0,00	9,80	9,75	0,06	0,000	0,000	0,000	не число	0,07	0,43	0,000	0,000	
07.01.2024 23	24,00	0,00	12,27	12,10	0,17	0,000	0,000	0,000	не число	0,07	0,43	0,000	0,000	
08.01.2024 23	24,00	0,00	11,45	11,45	-0,01	0,000	0,000	0,000	не число	5,50	5,00	0,000	-0,000	ДС:1
09.01.2024 23	22,45	1,55	95,00	70,00	25,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,42	0,000	0,000	ДС:1;НС:35,36
10.01.2024 23	13,03	10,97	95,00	0,10	94,90	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,42	0,000	0,000	НС:35,36
11.01.2024 23	10,03	13,97	5,92	5,67	0,25	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,42	0,000	0,000	НС:35,36
12.01.2024 23	22,47	1,53	95,00	70,00	25,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,06	0,42	0,000	0,000	НС:35,36
13.01.2024 23	0,00	24,00	95,00	70,00	25,00	0,000	0,000	0,000	не число	5,50	5,00	0,000	0,000	НС:35,36
14.01.2024 23	10,32	13,68	3,15	8,73	-5,58	0,019	0,045	-0,026	-133,05	-0,01	0,31	-0,000	-0,000	ДС:40,42,43;НС:35,36,39
15.01.2024 23	24,00	0,00	8,19	7,77	0,42	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	ДС:1
16.01.2024 23	24,00	0,00	7,80	7,82	-0,01	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	-0,000	
17.01.2024 23	24,00	0,00	0,82	0,22	0,60	0,000	0,000	0,000	не число	0,00	0,30	0,000	0,000	ДС:1
18.01.2024 23	18,04	5,96	9,49	9,18	0,31	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	НС:36
19.01.2024 23	24,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
20.01.2024 23	24,00	0,00	10,16	10,17	-0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	-0,000	
21.01.2024 23	24,00	0,00	1,11	0,79	0,33	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,30	0,000	0,000	
Среднее	21,76	2,24	19,30	14,09	5,20	0,001	0,001	-0,001	-4,16	0,39	0,68	0,000	0,000	
Итого	696,33	71,66				0,019	0,045	-0,026				0,000	0,000	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: МБУ ДО СШ №10
Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99234

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.12.2023	8851,66	37,69	20068,683	20108,816	90,865	0,000
21.01.2024	9547,99	109,36	20068,702	20108,861	90,865	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя
ДС:40	Ненулевой расход через ВС1 ниже значения отсечки самохода ($0 < G1 < G_{отс1}$)
ДС:42	Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G2 < G_{н2}$)
ДС:43	Ненулевой расход через ВС2 ниже значения отсечки самохода ($0 < G2 < G_{отс2}$)
НС:35	Параметр t1 вне диапазона 0...176 °C
НС:36	Параметр t2 вне диапазона 0...176 °C
НС:39	Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G1 < G_{н1}$)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru