

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: МБУ ДО СШ №10

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99234

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.02.2024 23	24,00	0,00	5,87	5,80	0,07	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
23.02.2024 23	24,00	0,00	5,56	5,40	0,16	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
24.02.2024 23	24,00	0,00	6,75	6,61	0,14	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
25.02.2024 23	24,00	0,00	6,39	6,20	0,19	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
26.02.2024 23	24,00	0,00	7,20	7,04	0,17	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
27.02.2024 23	24,00	0,00	6,22	6,06	0,16	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
28.02.2024 23	24,00	0,00	5,89	5,69	0,19	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
29.02.2024 23	24,00	0,00	5,27	5,02	0,24	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
01.03.2024 23	24,00	0,00	8,05	8,08	-0,03	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	-0,000	
02.03.2024 23	24,00	0,00	8,78	8,67	0,11	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
03.03.2024 23	24,00	0,00	9,21	9,04	0,17	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
04.03.2024 23	24,00	0,00	9,29	9,20	0,10	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
05.03.2024 23	24,00	0,00	9,14	8,98	0,17	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
06.03.2024 23	24,00	0,00	9,06	9,02	0,04	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
07.03.2024 23	24,00	0,00	5,86	5,70	0,16	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	ДС:1
08.03.2024 23	24,00	0,00	4,52	4,49	0,03	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
09.03.2024 23	24,00	0,00	4,30	4,09	0,21	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
10.03.2024 23	24,00	0,00	4,50	4,39	0,11	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
11.03.2024 23	24,00	0,00	6,22	6,16	0,06	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
12.03.2024 23	24,00	0,00	8,09	8,09	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
13.03.2024 23	24,00	0,00	10,26	10,15	0,11	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
14.03.2024 23	24,00	0,00	10,22	10,21	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
15.03.2024 23	24,00	0,00	9,81	9,75	0,06	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	ДС:1
16.03.2024 23	24,00	0,00	10,35	10,27	0,09	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
17.03.2024 23	24,00	0,00	10,39	10,36	0,03	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
18.03.2024 23	24,00	0,00	10,14	10,19	-0,05	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	-0,000	
19.03.2024 23	24,00	0,00	9,98	9,89	0,09	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	ДС:1
20.03.2024 23	24,00	0,00	10,36	10,31	0,04	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
21.03.2024 23	24,00	0,00	10,76	10,67	0,08	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
22.03.2024 23	24,00	0,00	7,21	7,03	0,18	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	ДС:1
23.03.2024 23	24,00	0,00	6,96	6,89	0,07	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
24.03.2024 23	24,00	0,00	7,04	7,00	0,04	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
Среднее	24,00	0,00	7,80	7,70	0,10	0,000	0,000	0,000	0,00	0,01	0,31	0,000	0,000	
Итого	768,00	0,00				0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: МБУ ДО СШ №10
Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99234

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.02.2024	10245,93	155,41	20068,702	20108,861	90,865	0,000
24.03.2024	11013,93	155,41	20068,702	20108,861	90,865	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru