

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.03.2024 по 15.04.2024

Потребитель: МБУ ДО СШ №10
Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99234

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	8,32	8,19	0,13	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
26.03.2024 23	24,00	0,00	7,85	7,85	0,01	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
27.03.2024 23	24,00	0,00	8,28	8,35	-0,07	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	-0,000	
28.03.2024 23	24,00	0,00	8,80	8,67	0,13	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
29.03.2024 23	24,00	0,00	11,91	12,09	-0,18	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	-0,000	
30.03.2024 23	24,00	0,00	11,08	11,03	0,05	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	ДС:1
31.03.2024 23	24,00	0,00	11,23	11,21	0,02	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
01.04.2024 23	24,00	0,00	11,85	11,73	0,12	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
02.04.2024 23	24,00	0,00	13,28	13,05	0,23	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
03.04.2024 23	24,00	0,00	11,12	10,97	0,14	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	ДС:1
04.04.2024 23	24,00	0,00	10,79	10,60	0,20	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	ДС:1
05.04.2024 23	24,00	0,00	12,33	12,16	0,17	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
06.04.2024 23	24,00	0,00	10,60	10,40	0,20	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	ДС:1
07.04.2024 23	24,00	0,00	15,98	15,81	0,17	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
08.04.2024 23	24,00	0,00	12,24	11,90	0,34	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
09.04.2024 23	24,00	0,00	14,65	14,48	0,17	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
10.04.2024 23	24,00	0,00	12,75	12,45	0,31	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	ДС:1
11.04.2024 23	24,00	0,00	12,54	12,33	0,21	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
12.04.2024 23	24,00	0,00	13,80	13,55	0,25	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
13.04.2024 23	24,00	0,00	13,98	13,74	0,24	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
14.04.2024 23	24,00	0,00	14,29	13,99	0,30	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
15.04.2024 23	24,00	0,00	13,76	13,59	0,17	0,000	0,000	0,000	не число	0,01	0,31	0,000	0,000	
Среднее	24,00	0,00	11,88	11,73	0,15	0,000	0,000	0,000	0,00	0,01	0,31	0,000	0,000	
Итого	528,00	0,00				0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	
Время о.периода	528,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
25.03.2024	11013,93	155,41	20068,702	20108,861	90,865	0,000
15.04.2024	11541,93	155,41	20068,702	20108,861	90,865	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru