

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.01.2024 по 21.02.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Садовая, д. 10

Тип прибора: ТСРВ-026М

Номер прибора: 1319072

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.01.2024 23	24,00	0,00	52,78	41,36	11,42	129,867	128,163	1,703	1,31	3,64	7,43	1,469	1,464	НС:6,26
23.01.2024 23	24,00	0,00	54,09	42,21	11,88	129,786	128,121	1,665	1,28	3,52	7,51	1,530	1,522	НС:26
24.01.2024 23	24,00	0,00	51,40	39,94	11,46	129,854	128,037	1,817	1,40	3,79	7,77	1,474	1,467	НС:6,26
25.01.2024 23	24,00	0,00	49,75	38,75	11,00	129,259	127,398	1,861	1,44	3,83	7,75	1,406	1,401	НС:6,26
26.01.2024 23	24,00	0,00	45,34	36,71	8,63	117,865	116,342	1,523	1,29	3,16	7,27	1,066	1,004	НС:3,6,9,26
27.01.2024 23	24,00	0,00	49,83	39,53	10,30	130,144	128,254	1,890	1,45	3,53	7,49	1,325	1,321	НС:6,26
28.01.2024 23	24,00	0,00	49,69	39,87	9,82	130,147	128,337	1,809	1,39	3,79	7,85	1,263	1,260	НС:6,26
29.01.2024 23	24,00	0,00	55,19	42,64	12,55	129,918	128,195	1,723	1,33	4,13	7,42	1,618	1,609	НС:6,26
30.01.2024 23	24,00	0,00	56,62	43,85	12,77	129,724	128,231	1,493	1,15	4,06	7,35	1,647	1,638	НС:6,26
31.01.2024 23	24,00	0,00	50,47	39,99	10,48	129,807	127,937	1,870	1,44	3,20	7,90	1,342	1,341	НС:6,26
01.02.2024 23	24,00	0,00	51,34	40,85	10,49	129,947	128,088	1,858	1,43	3,81	7,78	1,349	1,344	НС:6,26
02.02.2024 23	24,00	0,00	48,38	38,96	9,42	130,031	128,186	1,844	1,42	4,00	8,10	1,210	1,208	НС:6,26
03.02.2024 23	24,00	0,00	47,55	38,68	8,87	130,074	128,100	1,974	1,52	3,80	8,13	1,138	1,136	НС:6,26
04.02.2024 23	24,00	0,00	48,61	38,55	10,06	130,013	128,104	1,909	1,47	3,00	7,52	1,291	1,289	НС:6,26
05.02.2024 23	24,00	0,00	49,75	39,49	10,26	129,942	128,151	1,791	1,38	4,13	7,26	1,319	1,315	НС:6,26
06.02.2024 23	24,00	0,00	47,05	38,06	8,99	130,090	128,124	1,967	1,51	3,86	7,88	1,155	1,152	НС:6,26
07.02.2024 23	24,00	0,00	39,36	33,62	5,74	130,494	128,320	2,174	1,67	4,69	7,90	0,737	0,737	НС:6,26
08.02.2024 23	24,00	0,00	47,02	37,97	9,05	130,000	128,030	1,970	1,52	3,59	7,63	1,162	1,159	НС:6,26
09.02.2024 23	24,00	0,00	48,23	37,44	10,79	129,914	128,144	1,770	1,36	4,72	7,94	1,388	1,383	НС:6,26
10.02.2024 23	24,00	0,00	43,49	37,19	6,30	130,195	128,166	2,029	1,56	4,48	7,95	0,807	0,807	НС:6,26
11.02.2024 23	24,00	0,00	39,96	34,43	5,53	130,366	128,085	2,280	1,75	4,03	7,48	0,709	0,708	НС:6,26
12.02.2024 23	24,00	0,00	40,01	34,51	5,50	130,369	128,185	2,185	1,68	4,15	7,89	0,704	0,705	НС:6,26
13.02.2024 23	24,00	0,00	42,65	35,29	7,36	114,242	112,996	1,247	1,09	5,06	8,15	0,910	0,832	НС:2,3,6,9,26
14.02.2024 23	24,00	0,00	39,81	34,48	5,33	131,630	129,555	2,075	1,58	5,44	7,94	0,689	0,691	НС:6,26
15.02.2024 23	24,00	0,00	40,33	35,68	4,65	116,225	114,379	1,846	1,59	3,58	7,30	0,551	0,532	НС:3,6,9,26
16.02.2024 23	24,00	0,00	48,51	38,81	9,70	117,176	115,921	1,255	1,07	4,02	7,16	1,206	1,124	НС:2,3,6,9,26
17.02.2024 23	24,00	0,00	50,43	40,50	9,93	130,483	128,696	1,787	1,37	4,68	7,86	1,282	1,278	НС:6,26
18.02.2024 23	24,00	0,00	43,49	37,04	6,45	130,884	128,767	2,116	1,62	3,98	7,85	0,829	0,831	НС:6,26
19.02.2024 23	24,00	0,00	48,85	38,40	10,45	130,589	128,604	1,984	1,52	3,83	7,47	1,350	1,344	НС:6,26
20.02.2024 23	24,00	0,00	52,56	41,15	11,41	130,570	128,867	1,702	1,30	3,76	7,42	1,479	1,470	НС:6,26
21.02.2024 23	24,00	0,00	52,12	41,45	10,67	130,976	129,142	1,835	1,40	4,64	7,54	1,385	1,378	НС:6,26
Среднее	24,00	0,00	47,89	38,63	9,27	128,406	126,569	1,837	1,43	4,00	7,67	1,187	1,176	
Итого	744,00	0,00				3980,581	3923,627	56,954				36,789	36,448	
Время о.периода	744,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Садовая, д. 10

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1319072

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
22.01.2024					67,102
21.02.2024					103,891

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:6	ТР1. Отказ преобразователя давления
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки
НС:26	t1 - t2 < dttrc

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru