

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 25.03.2024 по 15.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Садовая, д. 10

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1319072

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	42,33	35,27	7,06	131,221	128,840	2,382	1,81	4,23	7,68	0,913	0,910	НС:6,26
26.03.2024 23	24,00	0,00	46,71	37,29	9,42	129,123	126,968	2,156	1,67	3,14	7,58	1,198	1,196	НС:6,26
27.03.2024 23	24,00	0,00	44,54	37,28	7,26	131,036	128,562	2,474	1,89	3,21	7,59	0,935	0,933	НС:6,26
28.03.2024 23	24,00	0,00	43,12	35,73	7,39	130,591	128,224	2,367	1,81	3,91	7,69	0,950	0,948	НС:6,26
29.03.2024 23	24,00	0,00	45,18	36,83	8,35	130,457	128,067	2,390	1,83	4,20	7,67	1,075	1,069	НС:6,26
30.03.2024 23	24,00	0,00	38,50	33,83	4,67	88,495	87,703	0,792	0,90	3,90	7,28	0,571	0,410	НС:2,3,6,9,26
31.03.2024 23	24,00	0,00	38,31	32,60	5,71	81,840	80,664	1,176	1,44	3,99	7,74	0,711	0,461	НС:3,6,9,26
01.04.2024 23	24,00	0,00	39,95	32,82	7,13	78,127	75,593	2,534	3,24	4,26	7,86	0,868	0,539	НС:3,6,8,9,26
02.04.2024 23	24,00	0,00	35,33	31,01	4,32	47,229	47,609	-0,381	-0,81	4,48	7,12	0,552	0,206	НС:2,3,6,9,26
03.04.2024 23	24,00	0,00	40,02	31,83	8,19	81,687	80,319	1,369	1,68	4,80	7,64	0,748	0,658	НС:3,6,9,26
04.04.2024 23	24,00	0,00	34,19	31,68	2,51	86,261	83,457	2,804	3,25	3,87	7,67	0,266	0,209	НС:3,6,8,9,26
05.04.2024 23	24,00	0,00	31,57	28,43	3,14	81,128	80,429	0,699	0,86	4,65	7,70	0,373	0,253	НС:2,3,6,9,26
06.04.2024 23	24,00	0,00	34,14	29,45	4,69	83,904	82,242	1,663	1,98	5,06	7,58	0,470	0,386	НС:2,3,6,9,26
07.04.2024 23	24,00	0,00	36,01	28,75	7,26	51,240	50,499	0,741	1,45	5,14	7,21	0,509	0,367	НС:2,3,6,9,26
08.04.2024 23	24,00	0,00	29,33	27,34	1,99	28,655	28,045	0,610	2,13	4,19	3,77	0,208	0,056	НС:3,6,9,26
09.04.2024 23	24,00	0,00	16,53	16,38	0,15	0,000	0,000	0,000	не число	1,07	1,02	0,000	0,000	НС:3,9,26
10.04.2024 23	24,00	0,00	16,39	16,26	0,13	0,000	0,000	0,000	не число	1,19	1,13	0,000	0,000	НС:3,9,26
11.04.2024 23	24,00	0,00	16,09	15,96	0,13	0,000	0,000	0,000	не число	1,24	1,13	0,000	0,000	НС:3,9,26
12.04.2024 23	24,00	0,00	15,95	15,82	0,13	0,000	0,000	0,000	не число	1,30	1,14	0,000	0,000	НС:3,9,26
13.04.2024 23	24,00	0,00	15,90	15,74	0,16	0,000	0,000	0,000	не число	1,33	1,15	0,000	0,000	НС:3,9,26
14.04.2024 23	24,00	0,00	15,83	15,67	0,16	0,000	0,000	0,000	не число	1,35	1,17	0,000	0,000	НС:3,9,26
15.04.2024 23	24,00	0,00	15,81	15,66	0,15	0,000	0,000	0,000	не число	1,36	1,16	0,000	0,000	НС:3,9,26
Среднее	24,00	0,00	31,44	27,35	4,10	61,863	60,783	1,081	1,14	3,27	5,35	0,470	0,391	
Итого	528,00	0,00				1360,996	1337,222	23,774				10,346	8,599	
Время о.периода	528,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
25.03.2024					135,548
15.04.2024					145,895

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:6	ТР1. Отказ преобразователя давления
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки
НС:26	t1 - t2 < dttrc



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru