

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 5

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1412166

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	15,33	14,86	0,47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	14,75	14,23	0,52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	16,57	16,29	0,28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	15,74	15,62	0,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	29,55	26,10	3,45	51,408	52,769	-1,361	0,000	0,000	0,412
15.11.2023 23	24,00	47,35	40,54	6,81	110,289	113,480	-3,191	0,000	0,000	0,751
16.11.2023 23	24,00	50,06	42,09	7,97	113,716	117,677	-3,961	0,000	0,000	0,906
17.11.2023 23	24,00	52,25	43,47	8,78	115,379	119,395	-4,016	0,000	0,000	1,011
18.11.2023 23	24,00	50,31	42,06	8,25	114,297	118,273	-3,977	0,000	0,000	0,941
19.11.2023 23	24,00	50,70	42,17	8,53	113,192	116,584	-3,392	0,000	0,000	0,963
20.11.2023 23	24,00	49,84	40,87	8,97	103,671	107,041	-3,370	0,000	0,000	0,918
21.11.2023 23	24,00	51,88	42,58	9,30	111,549	115,672	-4,123	0,000	0,000	1,036
22.11.2023 23	24,00	49,27	40,67	8,60	111,486	114,868	-3,381	0,000	0,000	0,957
23.11.2023 23	24,00	49,72	40,96	8,76	110,377	113,564	-3,188	0,000	0,000	0,964
24.11.2023 23	24,00	50,08	41,51	8,57	111,742	114,829	-3,088	0,000	0,000	0,955
Среднее	24,00	39,56	33,60	5,96	77,807	80,277	-2,470	0,000	0,000	0,654
Итого	360,00				1167,105	1204,152	-37,047			9,814

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
10.11.2023	-1465,769	477,764
24.11.2023	-1502,817	487,578

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru