

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)

Адрес: с. Ольгинка, ул. Черноморская, д. 1А

Номер прибора: 720940

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
10.11.2023 23	24,00	17,37	0,000	17,34	0,000	0,03	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,80	0,000	16,72	0,000	0,08	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,49	0,000	17,50	0,000	-0,01	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,37	0,000	17,31	0,000	0,06	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	29,70	115,909	39,97	115,909	-10,27	0,000	0,951
15.11.2023 23	24,00	47,77	270,467	40,67	270,467	7,10	0,000	1,939
16.11.2023 23	24,00	50,19	274,587	42,38	274,587	7,81	0,000	2,139
17.11.2023 23	24,00	52,47	270,667	43,94	270,667	8,53	0,000	2,307
18.11.2023 23	24,00	50,47	269,041	42,69	269,041	7,78	0,000	2,094
19.11.2023 23	24,00	50,74	267,553	42,88	267,553	7,86	0,000	2,101
20.11.2023 23	24,00	50,17	247,933	42,69	247,933	7,48	0,000	2,032
21.11.2023 23	24,00	52,07	264,707	43,62	264,707	8,45	0,000	2,237
22.11.2023 23	24,00	49,56	262,285	41,81	262,285	7,75	0,000	2,033
23.11.2023 23	24,00	49,99	261,384	42,07	261,384	7,92	0,000	2,070
24.11.2023 23	24,00	50,39	266,367	42,50	266,367	7,89	0,000	2,101
Среднее	24,00	40,17	184,727	35,61	184,727	4,56	0,000	1,467
Итого	360,00		2770,900		2770,900		0,000	22,005

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	602074,704	602074,704	119231,763
24.11.2023	604845,604	604845,604	119253,768

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru