

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, ул. Черноморская, д. 1А

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 720940

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	W, Гкал
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.03.2024 23	24,00	57,10	259,360	47,40	259,360	9,70	0,000	2,512
26.03.2024 23	24,00	58,88	249,282	48,79	249,282	10,09	0,000	2,781
27.03.2024 23	24,00	57,52	267,986	47,92	267,986	9,60	0,000	2,596
28.03.2024 23	24,00	56,39	179,736	47,43	179,736	8,96	0,000	1,610
29.03.2024 23	24,00	55,16	139,700	47,53	139,700	7,63	0,000	1,066
30.03.2024 23	24,00	53,54	150,575	44,25	150,575	9,29	0,000	1,399
31.03.2024 23	24,00	55,25	158,526	45,31	158,526	9,94	0,000	1,576
01.04.2024 23	24,00	55,15	200,218	45,18	200,218	9,97	0,000	1,996
02.04.2024 23	24,00	55,58	200,000	46,78	200,000	8,80	0,000	1,760
03.04.2024 23	24,00	51,20	108,138	43,17	108,138	8,03	0,000	0,868
04.04.2024 23	24,00	50,11	201,269	43,11	201,269	7,00	0,000	1,409
05.04.2024 23	24,00	50,05	206,335	43,01	206,335	7,04	0,000	1,453
06.04.2024 23	24,00	50,00	190,335	42,91	190,335	7,09	0,000	1,349
07.04.2024 23	24,00	50,33	114,384	43,02	114,384	7,31	0,000	0,836
08.04.2024 23	24,00	35,75	85,360	33,00	85,360	2,75	0,000	0,235
09.04.2024 23	24,00	19,04	0,000	18,85	0,000	0,19	0,000	0,000
10.04.2024 23	24,00	18,54	0,000	18,35	0,000	0,19	0,000	0,000
11.04.2024 23	24,00	17,87	0,000	17,73	0,000	0,14	0,000	0,000
12.04.2024 23	24,00	17,49	0,000	17,37	0,000	0,12	0,000	0,000
13.04.2024 23	24,00	17,22	0,000	17,10	0,000	0,12	0,000	0,000
14.04.2024 23	24,00	16,99	0,000	16,88	0,000	0,11	0,000	0,000
15.04.2024 23	24,00	16,93	0,000	16,79	0,000	0,14	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	16,90	0,000	16,75	0,000	0,15	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	17,02	0,000	16,82	0,000	0,20	0,000	0,000
18.04.2024 23	24,00	17,37	0,000	17,17	0,000	0,20	0,000	0,000
Среднее	24,00	38,70	108,448	33,70	108,448	4,99	0,000	0,938
Итого	600,00		2711,204		2711,204		0,000	23,446

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
25.03.2024	628857,715	628857,715	119481,421
18.04.2024	631568,919	631568,919	119504,867

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru