

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	0,00	25,88	24,52	1,36	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	25,63	24,22	1,41	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	25,63	24,08	1,55	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	25,76	24,42	1,34	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	25,52	24,10	1,42	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
15.11.2023 23	24,00	0,00	44,38	39,83	4,55	174,520	177,340	-2,820	6,00	5,50	0,780
16.11.2023 23	24,00	0,00	45,44	41,25	4,19	363,900	367,160	-3,260	6,00	5,50	1,522
17.11.2023 23	24,00	0,00	44,58	40,49	4,09	371,670	374,960	-3,290	6,00	5,50	1,523
18.11.2023 23	24,00	0,00	44,74	40,38	4,36	368,730	371,920	-3,190	6,00	5,50	1,609
19.11.2023 23	24,00	0,00	47,06	42,49	4,57	369,520	372,750	-3,230	6,00	5,50	1,689
20.11.2023 23	24,00	0,00	48,06	43,12	4,94	368,700	371,740	-3,040	6,00	5,50	1,822
21.11.2023 23	24,00	0,00	48,89	43,65	5,24	368,650	371,780	-3,130	6,00	5,50	1,929
22.11.2023 23	24,00	0,00	49,54	44,16	5,38	370,080	373,260	-3,180	6,00	5,50	1,990
23.11.2023 23	24,00	0,00	49,11	43,86	5,25	370,250	373,360	-3,110	6,00	5,50	1,946
24.11.2023 23	24,00	0,00	49,72	44,28	5,44	370,430	373,530	-3,100	6,00	5,50	2,018
Среднее	24,00	0,00	40,00	36,32	3,67	233,097	235,187	-2,090	6,00	5,50	1,122
Итого	360,00	0,00				3496,450	3527,800	-31,350			16,828

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru