

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 24.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
24.01.2024 23	24,00	0,00	49,42	44,22	5,20	404,470	408,490	-4,020	6,00	5,50	2,103
25.01.2024 23	24,00	0,00	48,32	43,29	5,03	404,200	408,160	-3,960	6,00	5,50	2,031
26.01.2024 23	24,00	0,00	48,89	43,61	5,28	403,910	407,910	-4,000	6,00	5,50	2,131
27.01.2024 23	24,00	0,00	48,66	43,54	5,12	403,860	408,120	-4,260	6,00	5,50	2,064
28.01.2024 23	24,00	0,00	47,88	42,92	4,96	351,940	355,230	-3,290	6,00	5,50	1,745
29.01.2024 23	24,00	0,00	47,72	42,73	4,99	402,140	405,970	-3,830	6,00	5,50	2,006
30.01.2024 23	24,00	0,00	49,15	43,87	5,28	401,970	405,960	-3,990	6,00	5,50	2,120
31.01.2024 23	24,00	0,00	48,85	43,57	5,28	401,840	406,050	-4,210	6,00	5,50	2,119
01.02.2024 23	24,00	0,00	50,11	44,75	5,36	401,750	406,150	-4,400	6,00	5,50	2,150
02.02.2024 23	24,00	0,00	48,06	43,11	4,95	401,430	405,640	-4,210	6,00	5,50	1,988
03.02.2024 23	24,00	0,00	49,80	44,50	5,30	401,320	405,710	-4,390	6,00	5,50	2,126
04.02.2024 23	24,00	0,00	47,42	43,02	4,40	382,670	386,480	-3,810	6,00	5,50	1,685
05.02.2024 23	24,00	0,00	47,07	42,90	4,17	344,390	347,460	-3,070	6,00	5,50	1,435
06.02.2024 23	24,00	0,00	44,57	41,28	3,29	400,990	404,370	-3,380	6,00	5,50	1,375
07.02.2024 23	24,00	0,00	47,34	42,62	4,72	400,930	404,460	-3,530	6,00	5,50	1,889
08.02.2024 23	24,00	0,00	47,01	42,35	4,66	400,650	404,290	-3,640	6,00	5,50	1,862
09.02.2024 23	24,00	0,00	45,46	41,21	4,25	390,210	393,520	-3,310	6,00	5,50	1,662
10.02.2024 23	24,00	0,00	45,24	41,13	4,11	347,710	350,690	-2,980	6,00	5,50	1,428
11.02.2024 23	24,00	0,00	45,44	41,29	4,15	399,690	403,080	-3,390	6,00	5,50	1,654
12.02.2024 23	24,00	0,00	44,26	40,51	3,75	399,540	402,920	-3,380	6,00	5,50	1,498
13.02.2024 23	24,00	0,00	39,75	40,71	-0,96	399,110	402,010	-2,900	6,00	5,50	1,195
14.02.2024 23	24,00	0,00	41,70	38,67	3,03	398,610	402,070	-3,460	6,00	5,50	1,206
15.02.2024 23	24,00	0,00	42,32	38,99	3,33	398,160	401,630	-3,470	6,00	5,50	1,326
16.02.2024 23	24,00	0,00	45,45	41,51	3,94	398,160	402,020	-3,860	6,00	5,50	1,572
17.02.2024 23	24,00	0,00	45,74	41,63	4,11	397,780	401,790	-4,010	6,00	5,50	1,635
18.02.2024 23	24,00	0,00	45,75	41,60	4,15	397,420	401,580	-4,160	6,00	5,50	1,651
19.02.2024 23	24,00	0,00	45,98	41,77	4,21	397,050	401,280	-4,230	6,00	5,50	1,671
20.02.2024 23	24,00	0,00	46,99	42,36	4,63	396,760	401,090	-4,330	6,00	5,50	1,837
21.02.2024 23	24,00	0,00	48,14	43,18	4,96	395,760	400,260	-4,500	6,00	5,50	1,962
22.02.2024 23	24,00	0,00	49,62	44,43	5,19	395,390	400,110	-4,720	6,00	5,50	2,053
23.02.2024 23	24,00	0,00	47,07	42,53	4,54	394,820	399,300	-4,480	6,00	5,50	1,791
Среднее	24,00	0,00	46,75	42,38	4,37	394,020	397,865	-3,844	6,00	5,50	1,773
Итого	744,00	0,00				12214,630	12333,800	-119,170			54,970

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru