

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	24,09	22,42	1,67	0,300	0,300	0,000	6,000	5,500	0,001
11.11.2023 23	24,00	26,31	25,49	0,82	0,750	0,750	0,000	6,000	5,500	0,001
12.11.2023 23	24,00	25,34	23,86	1,48	0,390	0,390	0,000	6,000	5,500	0,001
13.11.2023 23	24,00	27,46	28,60	-1,14	1,180	1,180	0,000	6,000	5,500	-0,001
14.11.2023 23	24,00	24,16	22,82	1,34	0,350	0,350	0,000	6,000	5,500	0,000
15.11.2023 23	24,00	36,00	37,47	-1,47	9,190	9,190	0,000	6,000	5,500	-0,014
16.11.2023 23	24,00	45,54	40,77	4,77	242,300	242,300	0,000	6,000	5,500	1,156
17.11.2023 23	24,00	44,62	40,00	4,62	273,100	273,100	0,000	6,000	5,500	1,262
18.11.2023 23	24,00	44,78	39,57	5,21	303,200	303,200	0,000	6,000	5,500	1,580
19.11.2023 23	24,00	47,18	41,52	5,66	307,700	307,700	0,000	6,000	5,500	1,742
20.11.2023 23	24,00	48,19	41,88	6,31	306,900	306,900	0,000	6,000	5,500	1,937
21.11.2023 23	24,00	48,97	42,41	6,56	307,500	307,500	0,000	6,000	5,500	2,017
22.11.2023 23	24,00	49,67	42,94	6,73	312,700	312,700	0,000	6,000	5,500	2,104
23.11.2023 23	24,00	49,31	42,57	6,74	316,500	316,500	0,000	6,000	5,500	2,133
24.11.2023 23	24,00	49,95	42,88	7,07	313,200	313,200	0,000	6,000	5,500	2,214
Среднее	24,00	39,44	35,68	3,76	179,684	179,684	0,000	6,000	5,500	1,075
Итого	360,00				2695,260	2695,260	0,000			16,132

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru