

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 4

Номер прибора: 61202

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	15,92	16,41	-0,49	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	15,27	15,76	-0,49	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	15,87	16,20	-0,33	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	16,01	16,35	-0,34	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	18,82	15,43	3,39	0,000	13,260	-13,260	6,00	5,50	0,000	0,045
15.11.2023 23	24,00	0,00	35,85	40,89	-5,04	0,000	132,660	-132,660	6,00	5,50	0,000	-0,669
16.11.2023 23	24,00	0,00	51,12	43,59	7,53	0,000	198,890	-198,890	6,00	5,50	0,000	1,498
17.11.2023 23	24,00	0,00	52,07	43,46	8,61	0,000	172,060	-172,060	6,00	5,50	0,000	1,481
18.11.2023 23	24,00	0,00	51,70	42,28	9,42	59,570	161,010	-101,440	6,00	5,50	0,602	1,517
19.11.2023 23	24,00	0,00	51,56	41,58	9,98	157,840	157,840	0,000	6,00	5,50	1,573	1,575
20.11.2023 23	24,00	0,00	52,65	41,95	10,70	156,250	156,250	0,000	6,00	5,50	1,670	1,672
21.11.2023 23	24,00	0,00	55,72	42,71	13,01	153,150	153,740	-0,590	6,00	5,50	1,990	2,000
22.11.2023 23	24,00	0,00	51,10	39,22	11,88	151,500	151,500	0,000	6,00	5,50	1,800	1,800
23.11.2023 23	24,00	0,00	54,55	40,92	13,63	151,870	151,870	0,000	6,00	5,50	2,066	2,070
24.11.2023 23	24,00	0,00	51,47	39,42	12,05	155,630	155,630	0,000	6,00	5,50	1,873	1,875
Среднее	24,00	0,00	39,31	33,08	6,23	65,721	106,981	-41,260	6,00	5,50	0,772	0,991
Итого	360,00	0,00				985,810	1604,710	-618,900			11,574	14,865

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
10.11.2023	0,000	0,000	0,000	737,00	8,00
24.11.2023	985,810	1604,710	11,574	1097,00	8,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru